

附表

2025年4月入河排污口监测超标数据表

序号	排口编号	市	县 (市、区)	断面区间	排入河流 名称	监测日期	监测项目	排放浓度 (mg/L)	排放限值 (mg/L)	超标 倍数	执行标准名称
1	35	太原市	娄烦县	河西村--汾河水库出口	南川河	2025/4/21	总磷	0.52	0.3	0.7	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表3一级
2	56	大同市	云州区	堡子湾--桑干河入口	御河	2025/4/10	化学需氧量	44	40	0.1	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表3二级
							氨氮	3.30	2.0	0.6	
3	63	大同市	广灵县	老堡至出省境	壶流河	2025/4/10	氨氮	2.62	2.0	0.3	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
4	139	忻州市	保德县	万家寨水库断面--碛塄断面	腰庄河	2025/4/2	化学需氧量	22	20	0.1	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表1
5	188	忻州市	定襄县	定襄桥断面--南庄断面	滹沱河干流	2025/4/1	氨氮	10.2	2.0	4.1	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
							总磷	0.42	0.4	0.1	
6	204	忻州市	定襄县	定襄桥断面--南庄断面	滹沱河干流	2025/4/1	氨氮	16.9	2.0	7.5	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
							总磷	2.58	0.4	5.5	
7	209	忻州市	五台县	瑶池村--边家庄村	滹沱河	2025/4/1	化学需氧量	78	30	1.6	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表3一级
							氨氮	4.37	1.5	1.9	
							总磷	1.06	0.3	2.5	
8	354	晋中市	灵石县	源头--王庄桥南	交口河	2025/4/2	氨氮	1.11	1.0	0.1	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表1
9	383	晋中市	寿阳县	源头--东赵	白马河	2025/4/1	氨氮	3.41	2.0	0.7	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2