

附表

2025年6月入河排污口监测超标数据表

序号	排口编号	市	县(市、区)	断面区间	排入河流名称	监测日期	监测项目	排放浓度(mg/L)	排放限值(mg/L)	超标倍数	执行标准名称
1	56	大同市	云州区	堡子湾--桑干河入口	御河	2025/6/4	化学需氧量	43	40	0.1	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表3二级
2	143	忻州市	保德县	碛塄断面--柏树坪断面	寺沟河	2025/6/10	氨氮	2.63	1.0	1.6	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表1
3	190	忻州市	代县	乔儿沟--代县桥	滹沱河	2025/6/17	化学需氧量	48	40	0.2	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
4	204	忻州市	定襄县	定襄桥断面--南庄断面	滹沱河干流	2025/6/4	总磷	0.86	0.4	1.2	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
5	205	忻州市	繁峙县	乔儿沟断面--下茹越断面	滹沱河	2025/6/18	总磷	0.49	0.4	0.2	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
6	209	忻州市	五台县	瑶池村--边家庄村	滹沱河	2025/6/4	化学需氧量	71	30	1.4	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表3一级
							氨氮	26.0	1.5	16.3	
							总磷	2.22	0.3	6.4	
7	383	晋中市	寿阳县	源头--东赵	白马河	2025/6/3	氨氮	5.41	2.0	1.7	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
8	501	长治市	上党区	韩店段	浊漳南源	2025/6/20	化学需氧量	45	40	0.1	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
9	503	长治市	上党区	郝家庄段	黎水河	2025/6/15	化学需氧量	42	40	0.1	《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2
10	592	长治市	上党区	小宋段	浊漳南源	2025/6/11	化学需氧量	219	50	3.4	《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB14/726-2019)一级
							氨氮	20.8	5	3.2	