

2019年7月-9月山西省重点排污单位监督性监测结果

行政区 (市)	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	单位	监测日期	折算/排 放浓度	是否 超标
太原市	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂干燥机排口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m ³	2019-09-26	118.0	
	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂干燥机排口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m ³	2019-09-26	28.4	
	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂干燥机排口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	18	mg/m ³	2019-09-26	8.5	
太原市	古交西山发电有限公司	废气	1#锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-09-18	19.0	
	古交西山发电有限公司	废气	1#锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-09-18	<3	
	古交西山发电有限公司	废气	1#锅炉	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-09-18	0.0037	
	古交西山发电有限公司	废气	1#锅炉	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-09-18	2.6	
	古交西山发电有限公司	废气	1#锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-09-18	<1	
	古交西山发电有限公司	废气	2#锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-09-18	20.0	
	古交西山发电有限公司	废气	2#锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-09-18	<3	

	古交西山发电有限公司	废气	2#锅炉	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-09-18	0.0030	
太原市	古交西山发电有限公司	废气	2#锅炉	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-09-18	3.6	
	古交西山发电有限公司	废气	2#锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-09-18	<1	
太原市	山西迈迪制药有限公司	废气	4吨燃气锅炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-08	65.0	
	山西迈迪制药有限公司	废气	4吨燃气锅炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-08	<3	
	山西迈迪制药有限公司	废气	4吨燃气锅炉	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-08	4.4	
	山西迈迪制药有限公司	废气	4吨燃气锅炉	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-08	<1	
太原市	山西三强炭黑厂	废气	厂区湿法五号线	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	18	mg/m ³	2019-09-04	8.8	
	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂锅炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-05	26.0	
	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂锅炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-05	<3	
	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂锅炉	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-05	8.8	
	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂锅炉	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-05	<1	
	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂干燥机排口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m ³	2019-09-05	193.0	是
	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂干燥机排口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m ³	2019-09-05	23.8	

	山西三强炭黑厂	废气	厂区电厂干燥机排口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	18	mg/m3	2019-09-05	8.9	
	山西三强炭黑厂	废气	厂区湿法四号线	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	18	mg/m3	2019-09-04	8.4	
太原市	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	氮氧化物	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	500	mg/m3	2019-09-24	122.0	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	二氧化硫	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	300	mg/m3	2019-09-24	9.43	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	氟化氢	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	7.0	mg/m3	2019-09-24	0.56	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	4.0	mg/m3	2019-09-24	0.126	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	汞及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	0.1	mg/m3	2019-09-24	<0.0028	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	氯化氢	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	70	mg/m3	2019-09-24	6.04	
太原市	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	铅及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001		mg/m3	2019-09-24	0.00889	

	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	砷、镍及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	1.0	mg/m ³	2019-09-24	0.035	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	烟尘	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	80	mg/m ³	2019-09-24	13.6	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	烟气黑度	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	1	级	2019-09-24	<1	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	一氧化碳	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001	80	mg/m ³	2019-09-24	40.0	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	废气	焚烧炉	镉及其化合物	危险废物焚烧污染控制标准	GB 18484-2001		mg/m ³	2019-09-24	6.47E-5	
太原市	山西西山煤气化有限责任公司焦化二厂	废气	2#焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m ³	2019-09-19	82.0	
	山西西山煤气化有限责任公司焦化二厂	废气	2#焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-19	3.81	
	山西西山煤气化有限责任公司焦化二厂	废气	2#焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-19	8.9	
	山西西山煤气化有限责任公司焦化二厂	废气	1#焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m ³	2019-09-19	48.0	
	山西西山煤气化有限责任公司焦化二厂	废气	1#焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-19	<3	

	山西西山煤气化有限责任公司焦化二厂	废气	1#焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-19	8.3	
太原市	山西新能源镁业有限公司	废气	一车间还原炉	二氧化硫	镁、钛工业污染物排放标准	GB 25468-2010	400	mg/m ³	2019-09-07	24.6	
	山西新能源镁业有限公司	废气	一车间还原炉	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准	GB 25468-2010	50	mg/m ³	2019-09-07	7.4	
	山西新能源镁业有限公司	废气	回转窑	二氧化硫	镁、钛工业污染物排放标准	GB 25468-2010	400	mg/m ³	2019-09-07	30.9	
	山西新能源镁业有限公司	废气	回转窑	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准	GB 25468-2010	150	mg/m ³	2019-09-07	5.9	
	山西新能源镁业有限公司	废气	镁冶炼精炼炉	二氧化硫	镁、钛工业污染物排放标准	GB 25468-2010	400	mg/m ³	2019-09-07	<3	
	山西新能源镁业有限公司	废气	镁冶炼精炼炉	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准	GB 25468-2010	50	mg/m ³	2019-09-07	6.7	
	山西新能源镁业有限公司	废气	三车间还原炉	二氧化硫	镁、钛工业污染物排放标准	GB 25468-2010	400	mg/m ³	2019-09-07	<3	
	山西新能源镁业有限公司	废气	三车间还原炉	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准	GB 25468-2010	50	mg/m ³	2019-09-07	8.6	
太原市	山西亚鑫煤焦化有限公司	废气	焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m ³	2019-09-06	54.0	
	山西亚鑫煤焦化有限公司	废气	焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-06	<3	
	山西亚鑫煤焦化有限公司	废气	焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-06	8.2	
太原市	山西银焱集团娄烦东升煤焦有限公司	废气	焦炉烟气脱硫塔	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m ³	2019-09-22	19.0	
	山西银焱集团娄烦东升煤焦有限公司	废气	焦炉烟气脱硫塔	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-22	<3	
	山西银焱集团娄烦东升煤焦有限公司	废气	焦炉烟气脱硫塔	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-22	8.1	

太原市	太原市同舟能源有限公司	废气	1#生活垃圾焚烧炉	氮氧化物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	300	mg/m ³	2019-07-29	141.0	
	太原市同舟能源有限公司	废气	1#生活垃圾焚烧炉	二氧化硫	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-07-29	44.0	
	太原市同舟能源有限公司	废气	1#生活垃圾焚烧炉	汞及其化合物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	0.05	mg/m ³	2019-07-29	0.0031	
	太原市同舟能源有限公司	废气	1#生活垃圾焚烧炉	颗粒物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	30	mg/m ³	2019-07-29	15.9	
	太原市同舟能源有限公司	废气	1#生活垃圾焚烧炉	氯化氢	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	60	mg/m ³	2019-07-29	14.9	
	太原市同舟能源有限公司	废气	1#生活垃圾焚烧炉	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	1.0	mg/m ³	2019-07-29	0.061	
	太原市同舟能源有限公司	废气	1#生活垃圾焚烧炉	一氧化碳	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-07-29	34.0	
	太原市同舟能源有限公司	废气	1#生活垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	0.1	mg/m ³	2019-07-29	3.69E-5	
	太原市同舟能源有限公司	废气	2#生活垃圾焚烧炉	氮氧化物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	300	mg/m ³	2019-07-29	118.0	
	太原市同舟能源有限公司	废气	2#生活垃圾焚烧炉	二氧化硫	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-07-29	41.1	
	太原市同舟能源有限公司	废气	2#生活垃圾焚烧炉	汞及其化合物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	0.05	mg/m ³	2019-07-29	0.0042	
	太原市同舟能源有限公司	废气	2#生活垃圾焚烧炉	颗粒物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	30	mg/m ³	2019-07-29	16.1	
	太原市同舟能源有限公司	废气	2#生活垃圾焚烧炉	氯化氢	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	60	mg/m ³	2019-07-29	16.5	

太原市	太原市同舟能源有限公司	废气	2#生活垃圾焚烧炉	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	1.0	mg/m ³	2019-07-29	0.0252	
	太原市同舟能源有限公司	废气	2#生活垃圾焚烧炉	一氧化碳	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-07-29	60.0	
	太原市同舟能源有限公司	废气	2#生活垃圾焚烧炉	镉、铊及其化合物 (以Cd +Tl计)	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	0.1	mg/m ³	2019-07-29	6.52E-5	
太原市	中车双喜轮胎有限公司	废气	20吨燃气锅炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-09	108.0	
	中车双喜轮胎有限公司	废气	20吨燃气锅炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-09	<3	
	中车双喜轮胎有限公司	废气	20吨燃气锅炉	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-09	13.5	
	中车双喜轮胎有限公司	废气	20吨燃气锅炉	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-09	<1	
太原市	鸿富晋精密工业(太原)有限公司	废水	总排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-08-21	7.42	
	鸿富晋精密工业(太原)有限公司	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996		mg/L	2019-08-21	2.61	
	鸿富晋精密工业(太原)有限公司	废水	总排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	500	mg/L	2019-08-21	39.0	
	鸿富晋精密工业(太原)有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	300	mg/L	2019-08-21	12.1	

	鸿富晋精密工业（太原）有限公司	废水	总排口	总镍	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-08-21	0.034	
太原市	晋西工业集团有限责任公司	废水	电镀车间排口	六价铬	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.2	mg/L	2019-07-11	<0.004	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	电镀车间排口	总铬	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	1.0	mg/L	2019-07-11	<0.004	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	南排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-07-11	7.87	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	南排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996		mg/L	2019-07-11	1.96	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	南排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	500	mg/L	2019-07-11	75.0	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	南排口	石油类	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-07-11	<0.06	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	南排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	300	mg/L	2019-07-11	34.9	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	南排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	400	mg/L	2019-07-11	25.0	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	南排口	总锌	污水综合排放标准	GB8978-1996	5.0	mg/L	2019-07-11	0.115	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	北排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-07-11	7.96	
太原市	晋西工业集团有限责任公司	废水	北排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996		mg/L	2019-07-11	2.25	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	北排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	500	mg/L	2019-07-11	34.0	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	北排口	石油类	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-07-11	0.95	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	北排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	300	mg/L	2019-07-11	16.3	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	北排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	400	mg/L	2019-07-11	19.0	
	晋西工业集团有限责任公司	废水	北排口	总锌	污水综合排放标准	GB8978-1996	5.0	mg/L	2019-07-11	0.015	

太原市	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-15	8.6	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-15	0.048	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-15	0.14	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-15	<20	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-15	14.0	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-15	<0.04	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	mg/L	2019-07-15	8.0	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-15	0.25	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-07-15	<0.00001	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-15	2.4	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-15	9.0	

太原市	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-15	0.07	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-15	5.32	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-15	<0.04	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-15	<0.00004	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-15	0.14	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-15	<0.000301	
	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-15	<0.0003	
太原市	山西（娄烦）正阳污水净化有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-15	<0.000015	
	山西大医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-07-24	7.87	
	山西大医院	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-07-24	5.72	
	山西大医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-24	0.09	
	山西大医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-07-24	<20	
	山西大医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-07-24	37.0	

太原市	山西大医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-07-24	0.0033	
	山西大医院	废水	总排口	氰化物(总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-07-24	<0.004	
	山西大医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-07-24	16.0	
	山西大医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-24	0.07	
	山西大医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-07-24	7.8	
	山西大医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-07-24	24.0	
	山西大医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-07-24	0.158	
	山西大医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-07-24	6.57	
太原市	山西国营大众机械厂	废水	电镀车间排口	六价铬	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.2	mg/L	2019-07-23	0.037	
	山西国营大众机械厂	废水	电镀车间排口	总铬	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	1.0	mg/L	2019-07-23	0.066	
	山西国营大众机械厂	废水	电镀车间排口	总汞	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.01	mg/L	2019-07-23	<0.00004	
	山西国营大众机械厂	废水	电镀车间排口	总铅	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.2	mg/L	2019-07-23	<0.00030 1	
	山西国营大众机械厂	废水	电镀车间排口	总镉	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.05	mg/L	2019-07-23	<0.00001 5	
	山西国营大众机械厂	废水	总排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-07-23	7.92	
	山西国营大众机械厂	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996		mg/L	2019-07-23	56.7	
	山西国营大众机械厂	废水	总排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	500	mg/L	2019-07-23	338.0	

太原市	山西国营大众机械厂	废水	总排口	色度	污水综合排放标准	GB8978-1996		倍	2019-07-23	32.0	
	山西国营大众机械厂	废水	总排口	石油类	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-07-23	1.09	
	山西国营大众机械厂	废水	总排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	300	mg/L	2019-07-23	131.0	
	山西国营大众机械厂	废水	总排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	400	mg/L	2019-07-23	74.0	
	山西国营大众机械厂	废水	总排口	总锌	污水综合排放标准	GB8978-1996	5.0	mg/L	2019-07-23	0.169	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-08-29	8.22	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-29	48.0	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-29	0.4	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-08-29	<20	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-29	215.0	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-29	0.0078	
太原市	山西省第二人民医院	废水	总排口	氰化物(总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-29	<0.004	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-29	64.0	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-29	0.13	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-29	88.8	
	山西省第二人民医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-29	53.0	

	山西省第二人民医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-29	0.227		
	山西省第二人民医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-29	7.41		
太原市	山西省儿童医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-08-27	7.84		
	山西省儿童医院	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-27	49.6		
	山西省儿童医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-27	0.98		
	山西省儿童医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-08-27	24000.0	是	
	山西省儿童医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-27	301.0	是	
	山西省儿童医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-27	0.0825		
	山西省儿童医院	废水	总排口	氰化物 (总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-27	<0.004		
	山西省儿童医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-27	32.0		
	山西省儿童医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-27	2.66		
	山西省儿童医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-27	107.0	是	
	太原市	山西省儿童医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-27	56.0	
		山西省儿童医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-27	0.251	
山西省儿童医院		废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-27	<0.02		
	山西省煤炭医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-07-24	7.68		

太原市	山西省煤炭医院	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-07-24	0.32	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-24	0.36	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	mg/L	2019-07-24	<20	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-07-24	216.0	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-07-24	5.0E-4	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	氰化物 (总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-07-24	<0.004	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-07-24	16.0	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-24	0.85	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-07-24	96.6	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-07-24	26.0	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-07-24	0.121	
	山西省煤炭医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-07-24	7.82	
		山西省人民医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-08-29	7.77
	山西省人民医院	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-29	52.4	
	山西省人民医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-29	0.95	
	山西省人民医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	mg/L	2019-08-29	<20	

太原市	山西省人民医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-29	189.0	
	山西省人民医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-29	0.0561	
	山西省人民医院	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-29	<0.004	
	山西省人民医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-29	16.0	
	山西省人民医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-29	0.13	
	山西省人民医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-29	66.0	
	山西省人民医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-29	36.0	
	山西省人民医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-29	0.245	
	山西省人民医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-29	2.69	
太原市	山西省眼科医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	倍	2019-08-22	6.74	
	山西省眼科医院	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-22	28.7	
	山西省眼科医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-22	0.15	
	山西省眼科医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-08-22	<20	
	山西省眼科医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-22	59.0	
	山西省眼科医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-22	0.0012	
	山西省眼科医院	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-22	<0.004	

太原市	山西省眼科医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-22	32.0	
	山西省眼科医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-22	0.34	
	山西省眼科医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-22	25.9	
	山西省眼科医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-22	29.0	
	山西省眼科医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-22	0.141	
	山西省眼科医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-22	7.65	
太原市	山西省中医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-08-28	8.01	
	山西省中医院	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-28	37.2	
	山西省中医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-28	0.28	
	山西省中医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-08-28	<20	
	山西省中医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-28	70.0	
	山西省中医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-28	0.0029	
	山西省中医院	废水	总排口	氰化物(总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-28	<0.004	
	山西省中医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-28	16.0	
	山西省中医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-28	0.5	
	山西省中医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-28	21.2	

太原市	山西省中医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-28	47.0	
	山西省中医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-28	0.156	
	山西省中医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-28	7.8	
太原市	山西省肿瘤医院	废水	北排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-08-26	8.18	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	氨氮 (NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-26	43.13	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-26	0.61	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-08-26	<20	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-26	130.0	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-26	0.011	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	氰化物 (总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-26	<0.004	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-26	32.0	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-26	1.89	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-26	48.9	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-26	50.0	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-26	0.151	
	山西省肿瘤医院	废水	北排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-26	7.84	

太原市	山西省肿瘤医院	废水	南排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-08-26	7.96	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	氨氮 (NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-26	54.9	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-26	0.21	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-08-26	<20	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-26	124.0	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-26	0.0037	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	氰化物 (总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-26	<0.004	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-26	32.0	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-26	0.73	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-26	47.8	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-26	41.0	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-26	0.122	
	山西省肿瘤医院	废水	南排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-26	7.8	
太原市	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	pH值	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	6-9	无量纲	2019-07-18	7.58	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	5	mg/L	2019-07-18	0.345	

太原市	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	氟化物	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	10	mg/L	2019-07-18	0.643	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	化学需氧量	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	50	mg/L	2019-07-18	14.0	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	挥发酚	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	0.5	mg/L	2019-07-18	8.0E-4	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	氰化物(总氰化合物)	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	0.5	mg/L	2019-07-18	<0.004	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	石油类	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	3	mg/L	2019-07-18	0.0184	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	悬浮物	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	30	mg/L	2019-07-18	14.0	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	总氮(以N计)	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	15	mg/L	2019-07-18	4.51	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	总磷(以P计)	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	0.5	mg/L	2019-07-18	0.1	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	总铁	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	10	mg/L	2019-07-18	<0.016	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	总铜	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	0.5	mg/L	2019-07-18	<0.008	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	废水	总排口	总锌	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	2.0	mg/L	2019-07-18	0.03	

太原市	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-18	7.88	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-18	0.163	
太原市	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-18	<0.06	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-18	<20	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-18	14.0	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-18	<0.04	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	mg/L	2019-07-18	4.0	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-18	<0.06	

	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-07-18	<0.00001	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-18	2.8	
太原市	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-18	8.0	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-18	0.08	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-18	2.12	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-18	<0.04	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-18	<0.00004	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-18	0.04	

	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-18	<0.000301	
	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-18	3.08E-4	
太原市	山西太钢不锈钢股份有限公司（尖草坪污水处理厂）	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-18	<0.000015	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-17	7.4	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-17	1.34	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-17	<0.06	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	mg/L	2019-07-17	880.0	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-17	16.0	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-17	<0.04	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-17	8.0	

太原市	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-17	<0.06	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-07-17	<0.00001	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-17	3.5	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-17	9.0	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-17	0.082	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-17	6.11	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	<0.04	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-17	<0.00004	
太原市	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	总磷(以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-17	0.24	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	<0.000301	
	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	3.08E-4	

	山西西山煤气化有限责任公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-17	<0.000015	
太原市	山西医科大学第二医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-07-30	7.85	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-07-30	29.7	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-30	0.66	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-07-30	<20	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-07-30	228.0	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-07-30	0.0264	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	氰化物(总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-07-30	<0.004	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-07-30	16.0	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-30	2.46	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-07-30	96.6	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-07-30	56.0	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-07-30	0.114	
	山西医科大学第二医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-07-30	7.35	
	太原钢铁(集团)有限公司总医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	个/L	2019-07-29	7.14	

太原市	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-07-29	38.5	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-29	0.58	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-07-29	<20	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-07-29	196.0	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-07-29	0.0102	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-07-29	<0.004	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-07-29	16.0	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-29	0.34	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-07-29	96.2	
	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-07-29	46.0	
太原市	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-07-29	0.126	

太原市	太原钢铁（集团）有限公司总医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-07-29	4.08	
太原市	太原航空仪表有限公司	废水	电镀车间排口	六价铬	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.2	mg/L	2019-07-25	<0.004	
	太原航空仪表有限公司	废水	电镀车间排口	总铬	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	1.0	mg/L	2019-07-25	0.04	
	太原航空仪表有限公司	废水	电镀车间排口	总汞	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.01	mg/L	2019-07-25	<0.00004	
	太原航空仪表有限公司	废水	电镀车间排口	总镍	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.5	mg/L	2019-07-25	<0.008	
	太原航空仪表有限公司	废水	电镀车间排口	总铅	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.2	mg/L	2019-07-25	<0.000301	
	太原航空仪表有限公司	废水	电镀车间排口	总镉	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.05	mg/L	2019-07-25	<0.000015	
	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-07-25	8.0	
	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996		mg/L	2019-07-25	0.843	
	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	500	mg/L	2019-07-25	22.0	
	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	色度	污水综合排放标准	GB8978-1996		倍	2019-07-25	16.0	
	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	石油类	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-07-25	<0.06	
	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	300	mg/L	2019-07-25	4.2	
	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	400	mg/L	2019-07-25	20.0	
	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	总铜	污水综合排放标准	GB8978-1996	2.0	mg/L	2019-07-25	0.098	
太原市	太原航空仪表有限公司	废水	总排口	总锌	污水综合排放标准	GB8978-1996	5.0	mg/L	2019-07-25	0.169	

太原市	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-15	8.05	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-15	1.65	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-15	0.1	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-15	640.0	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-15	17.0	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-15	<0.04	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-15	4.0	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-15	0.32	

	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-07-15	<0.00001	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-15	3.4	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-15	9.0	
太原市	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-15	0.292	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-15	8.04	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-15	<0.04	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-15	<0.00004	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-15	0.25	

	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-15	<0.000301	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-15	<0.0003	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿污水处理厂	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-15	<0.000015	
太原市	太原市中心医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-08-26	8.59	
	太原市中心医院	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-26	8.14	
	太原市中心医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-26	0.57	
	太原市中心医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-08-26	<20	
	太原市中心医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-26	39.0	
	太原市中心医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-26	0.0042	
	太原市中心医院	废水	总排口	氰化物 (总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-26	<0.004	
	太原市中心医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-26	16.0	
	太原市中心医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-26	1.56	
	太原市中心医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-26	8.9	
	太原市中心医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-26	17.0	

太原市	太原市中心医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-26	0.185	
	太原市中心医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-26	4.79	
	太原市中医医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-08-22	7.62	
	太原市中医医院	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-08-22	18.4	
	太原市中医医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-22	0.07	
	太原市中医医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-08-22	<20	
	太原市中医医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-08-22	44.0	
	太原市中医医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-08-22	9.0E-4	
	太原市中医医院	废水	总排口	氰化物 (总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-08-22	<0.004	
	太原市中医医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-08-22	16.0	
	太原市中医医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-08-22	0.13	
太原市	太原市中医医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-08-22	5.7	
	太原市中医医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-08-22	16.0	
	太原市中医医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-08-22	0.148	
	太原市中医医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-08-22	5.18	

太原市	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-07-25	8.2	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-07-25	33.9	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	动植物油	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-25	0.07	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-07-25	<20	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-07-25	144.0	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-07-25	0.0179	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	氰化物 (总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-07-25	<0.004	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-07-25	16.0	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	石油类	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	20	mg/L	2019-07-25	0.45	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-07-25	59.7	
	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-07-25	47.0	

	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-07-25	0.138	
太原市	西山煤电集团公司职工总医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-07-25	7.41	
太原市	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-17	7.63	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-17	0.269	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-17	<0.06	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-17	880.0	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-17	14.0	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-17	<0.04	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-17	4.0	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-17	<0.06	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-07-17	<0.00001	

	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-17	2.7	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-17	8.0	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-17	0.37	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-17	13.5	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	<0.04	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-17	<0.00004	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	总磷 (以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-17	0.23	
太原市	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	<0.000301	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	<0.0003	
	阳曲县青龙污水处理有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-17	<0.000015	
	中车双喜轮胎有限公司	废水	总排口	pH值	橡胶制品工业污染物排放标准	GB 27632-2011	6-9	无量纲	2019-07-23	7.62	
	中车双喜轮胎有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	橡胶制品工业污染物排放标准	GB 27632-2011	30	mg/L	2019-07-23	2.5	

太原市	中车双喜轮胎有限公司	废水	总排口	化学需氧量	橡胶制品工业污染物排放标准	GB 27632-2011	300	mg/L	2019-07-23	20.0	
	中车双喜轮胎有限公司	废水	总排口	石油类	橡胶制品工业污染物排放标准	GB 27632-2011	1	mg/L	2019-07-23	<0.06	
	中车双喜轮胎有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	橡胶制品工业污染物排放标准	GB 27632-2011	80	mg/L	2019-07-23	4.4	
	中车双喜轮胎有限公司	废水	总排口	悬浮物	橡胶制品工业污染物排放标准	GB 27632-2011	150	mg/L	2019-07-23	18.0	
	中车双喜轮胎有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	橡胶制品工业污染物排放标准	GB 27632-2011	40	mg/L	2019-07-23	3.54	
	中车双喜轮胎有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	橡胶制品工业污染物排放标准	GB 27632-2011	1	mg/L	2019-07-23	0.16	
大同市	广灵金隅水泥有限公司	废气	水泥窑及窑尾	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m3	2019-08-21	6.47	
	广灵金隅水泥有限公司	废气	水泥窑及窑尾	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m3	2019-08-21	99.3	
	广灵金隅水泥有限公司	废气	水泥窑及窑尾	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m3	2019-08-21	30.4	
	广灵金隅水泥有限公司	废气	水泥窑及窑尾	汞及其化合物	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准	GB 30485-2013	0.05	mg/m3	2019-08-21	0.024	
	广灵金隅水泥有限公司	废气	水泥窑及窑尾	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-08-21	3.94	
	广灵金隅水泥有限公司	废气	水泥窑及窑尾	氯化氢	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准	GB 30485-2013	10	mg/m3	2019-08-21	0.78	
	大秦铁路股份有限公司湖东车辆段	废气	1#库喷漆废气治理设备	苯	山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案	晋气防办【2017】32号	1	mg/m3	2019-08-07	<0.0015	
	大秦铁路股份有限公司湖东车辆段	废气	1#库喷漆废气治理设备	非甲烷总烃	山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案	晋气防办【2017】32号	60	mg/m3	2019-08-07	0.70	

大同市	大秦铁路股份有限公司湖东车辆段	废气	1#库喷漆废气治理设备	甲苯与二甲苯合计	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	20	mg/m ³	2019-08-07	2.40	
	大秦铁路股份有限公司湖东车辆段	废气	2#喷漆废气治理设备	苯	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	1	mg/m ³	2019-08-07	<0.0015	
	大秦铁路股份有限公司湖东车辆段	废气	2#喷漆废气治理设备	非甲烷总烃	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	60	mg/m ³	2019-08-07	0.68	
	大秦铁路股份有限公司湖东车辆段	废气	2#喷漆废气治理设备	甲苯与二甲苯合计	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	20	mg/m ³	2019-08-07	8.86	
大同市	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	1#	氮氧化物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	300	mg/m ³	2019-08-20	139	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	1#	二氧化硫	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-08-20	42.3	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	1#	汞及其化合物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	0.05	mg/m ³	2019-08-20	0.033	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	1#	颗粒物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	30	mg/m ³	2019-08-20	2.78	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	1#	氯化氢	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	60	mg/m ³	2019-08-20	1.63	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	1#	一氧化碳	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-08-20	91.9	

大同市	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	2#	氮氧化物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	300	mg/m ³	2019-08-21	147	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	2#	二氧化硫	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-08-21	22.9	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	2#	汞及其化合物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	0.05	mg/m ³	2019-08-21	0.025	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	2#	颗粒物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	30	mg/m ³	2019-08-21	3.85	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	2#	氯化氢	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	60	mg/m ³	2019-08-21	1.74	
	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司	废气	2#	一氧化碳	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-08-21	87.1	
大同市	大同冀东水泥有限责任公司	废气	1#窑磨一体机窑尾	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m ³	2019-08-15	5.05	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	1#窑磨一体机窑尾	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-08-15	232	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	1#窑磨一体机窑尾	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-08-15	11.5	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	1#窑磨一体机窑尾	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-08-15	0.23	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	1#窑磨一体机窑尾	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.05	mg/m ³	2019-08-15	0.020	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	1#窑磨一体机窑尾	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-08-15	2.28	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	2#窑磨一体机窑尾	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m ³	2019-08-16	0.89	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	2#窑磨一体机窑尾	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-08-16	200	

	大同冀东水泥有限责任公司	废气	2#窑磨一体机窑尾	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-08-16	14.0	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	2#窑磨一体机窑尾	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-08-16	0.49	
大同市	大同冀东水泥有限责任公司	废气	2#窑磨一体机窑尾	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.05	mg/m ³	2019-08-16	0.015	
	大同冀东水泥有限责任公司	废气	2#窑磨一体机窑尾	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-08-16	7.83	
大同市	大同七峰山水泥有限公司	废气	水泥磨系统	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-09	9.81	
	大同市云中水泥有限责任公司	废气	生料磨、回转窑尾	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m ³	2019-08-06	0.99	
	大同市云中水泥有限责任公司	废气	生料磨、回转窑尾	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-08-06	133	
	大同市云中水泥有限责任公司	废气	生料磨、回转窑尾	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-08-06	22.0	
	大同市云中水泥有限责任公司	废气	生料磨、回转窑尾	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-08-06	0.26	
	大同市云中水泥有限责任公司	废气	生料磨、回转窑尾	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.05	mg/m ³	2019-08-06	0.022	
	大同市云中水泥有限责任公司	废气	生料磨、回转窑尾	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-08-06	15.1	
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	废气	聚合车间	非甲烷总烃	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	80	mg/m ³	2019-08-13	0.44	

大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	废气	MVA洗涤塔	非甲烷总烃	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	80	mg/m ³	2019-08-13	0.37	
大同市	山西晋能集团大同能源发展有限公司炭素分公司	废气	1#焙烧炉处理后	氮氧化物(以NO ₂ 计)	大同市人民政府办公室关于<决战300天,提升‘大同蓝’实施方案>	同政办发【2019】23号	300	mg/m ³	2019-07-24	128	
	山西晋能集团大同能源发展有限公司炭素分公司	废气	1#焙烧炉处理后	二氧化硫	大同市人民政府办公室关于<决战300天,提升‘大同蓝’实施方案>	同政办发【2019】23号	200	mg/m ³	2019-07-24	75.4	
大同市	山西晋能集团大同能源发展有限公司炭素分公司	废气	1#焙烧炉处理后	林格曼黑度	工业炉窑大气污染物排放标准	GB9078-1996	1	级	2019-07-24	1	
	山西晋能集团大同能源发展有限公司炭素分公司	废气	1#焙烧炉处理后	烟尘	大同市人民政府办公室关于<决战300天,提升‘大同蓝’实施方案>	同政办发【2019】23号	30	mg/m ³	2019-07-24	23.4	
大同市	山西隆达煤矿机械制造股份有限公司	废气	1#无泵式水幕喷漆室有机废气排放口	苯	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	1	mg/m ³	2019-08-06	<0.0015	
	山西隆达煤矿机械制造股份有限公司	废气	1#无泵式水幕喷漆室有机废气排放口	非甲烷总烃	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	60	mg/m ³	2019-08-06	0.74	
	山西隆达煤矿机械制造股份有限公司	废气	1#无泵式水幕喷漆室有机废气排放口	甲苯与二甲苯合计	山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017年专项治理方案)	晋气防办【2017】32号	20	mg/m ³	2019-08-06	<0.0015	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-22	7.17	

大同市	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-22	0.871	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-22	290	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-22	21	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-22	<0.004	
大同市	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-22	5	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-22	4	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-22	9	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-22	0.078	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-22	14.7	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	<0.03	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-22	<0.00004	

	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-22	0.06	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	<0.002	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	0.0010	
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	废水	生活污水处理站出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-22	<0.0001	
大同市	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-02	8.20	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-02	0.171	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-02	280	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-02	24	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-02	<0.004	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	mg/L	2019-07-02	5	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-02	5	

	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-02	8	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-02	0.138	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-02	10.6	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-02	<0.005	
大同市	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-02	0.00007	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	总磷 (以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-02	0.20	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-02	<0.001	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-02	0.0020	
	大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	废水	出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-02	<0.0001	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-19	7.72	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-19	1.01	

大同市	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-19	230	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-19	21	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-19	<0.004	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-19	5	
大同市	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-19	4	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-19	9	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	阴离子表面活性剂(LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-19	0.087	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-19	12.6	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	<0.005	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-19	0.00082	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	总磷(以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-19	0.29	

	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	<0.002	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	0.0067	
	大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	废水	污水厂出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-19	<0.0001	
大同市	大同煤矿集团有限责任公司四台矿	废水	矿井水	pH值	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	6-9	无量纲	2019-09-16	9.91	是
	大同煤矿集团有限责任公司四台矿	废水	矿井水	氨氮 (NH ₃ -N)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1.0	mg/L	2019-09-16	1.09	是
	大同煤矿集团有限责任公司四台矿	废水	矿井水	氟化物	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-09-16	0.344	
	大同煤矿集团有限责任公司四台矿	废水	矿井水	高锰酸盐指数	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	6	mg/L	2019-09-16	2.0	
	大同煤矿集团有限责任公司四台矿	废水	矿井水	汞	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.0001	mg/L	2019-09-16	0.00004	
	大同煤矿集团有限责任公司四台矿	废水	矿井水	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	20	mg/L	2019-09-16	9	
大同市	大同煤矿集团有限责任公司四台矿	废水	矿井水	挥发酚	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.005	mg/L	2019-09-16	<0.0003	
	大同煤矿集团有限责任公司四台矿	废水	矿井水	硫化物	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-09-16	0.010	

	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	六价铬	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-09-16	<0.004	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	铅	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-09-16	<0.002	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	氰化物（总 氰化合物）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-09-16	<0.004	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	溶解氧	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	5-	mg/L	2019-09-16	6.0	
大同市	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	砷	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-09-16	0.0004	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	铜	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-09-16	<0.05	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	五日生化需 氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	4	mg/L	2019-09-16	1.3	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	硒	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.01	mg/L	2019-09-16	<0.0004	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	锌	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-09-16	<0.02	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	阴离子表面 活性剂 (LAS)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-09-16	0.115	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	总磷（以P 计）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-09-16	0.03	

	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	矿井水	镉	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.005	mg/L	2019-09-16	<0.0001	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-09-16	7.74	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-09-16	0.366	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-09-16	290	
大同市	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-09-16	18	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-09-16	<0.004	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-09-16	5	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-16	3	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-16	7	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-16	0.137	
	大同煤矿集团有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-09-16	23.5	是

	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	总铬	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-16	<0.005	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	总汞	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-09-16	<0.00004	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	总磷（以P 计）	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-16	0.22	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	总铅	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-16	<0.002	
大同市	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	总砷	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-16	0.0006	
	大同煤矿集团 有限责任公司 四台矿	废水	生活污水	总镉	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-09-16	<0.0001	
大同市	大同煤矿集团 有限责任公司 云冈矿	废水	云冈矿生活 污水厂出口	pH值	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量 纲	2019-08-22	8.16	
	大同煤矿集团 有限责任公司 云冈矿	废水	云冈矿生活 污水厂出口	氨氮（NH ₃ - N）	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-22	0.215	
	大同煤矿集团 有限责任公司 云冈矿	废水	云冈矿生活 污水厂出口	粪大肠菌群 数	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-22	250	
	大同煤矿集团 有限责任公司 云冈矿	废水	云冈矿生活 污水厂出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-22	28	
	大同煤矿集团 有限责任公司 云冈矿	废水	云冈矿生活 污水厂出口	六价铬	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-22	<0.004	

	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-22	2	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-22	6	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-22	7	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-22	0.104	
大同市	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-22	14.5	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	<0.005	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-22	0.00007	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-22	0.07	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	<0.002	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	0.0022	
	大同煤矿集团有限责任公司云冈矿	废水	云冈矿生活污水厂出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-22	<0.0001	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	pH值	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	6.5-9.5	无量纲	2019-08-15	7.62	

大同市	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	45	mg/L	2019-08-15	2.32	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	氟化物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	20	mg/L	2019-08-15	0.365	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	化学需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	500	mg/L	2019-08-15	23	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	挥发酚	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	1	mg/L	2019-08-15	<0.0003	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	硫化物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	1	mg/L	2019-08-15	0.013	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	六价铬	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.5	mg/L	2019-08-15	<0.004	
大同市	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	氰化物 (总氰化合物)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.5	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	色度	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	64	倍	2019-08-15	5	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	五日生化需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	350	mg/L	2019-08-15	5	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	悬浮物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	400	mg/L	2019-08-15	57	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	20	mg/L	2019-08-15	0.104	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	总氮 (以N计)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	70	mg/L	2019-08-15	6.08	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	总汞	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.005	mg/L	2019-08-15	<0.00004	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	总磷 (以P计)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	8	mg/L	2019-08-15	0.41	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	总铅	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.5	mg/L	2019-08-15	<0.002	
	大同煤矿中央机厂实业公司	废水	生活污水排口	总砷	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.3	mg/L	2019-08-15	0.0016	

	大同煤矿中央 机厂实业公司	废水	生活污水排 口	总镉	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	0.05	mg/L	2019-08-15	0.0001	
大同市	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	pH值	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量 纲	2019-08-19	7.22	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	氨氮 (NH ₃ - N)	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-19	0.399	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	粪大肠菌群 数	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-19	310	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-19	18	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	六价铬	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-19	<0.004	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	色度	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-19	5	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	五日生化需 氧量	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-19	4	
大同市	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	悬浮物	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-19	9	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	阴离子表面 活性剂	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-19	0.113	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	总氮 (以N 计)	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-19	7.89	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口	总铬	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	<0.005	
	大同煤业股份 有限公司燕子 山矿	废水	排口								

大同市	大同煤业股份有限公司燕子山矿	废水	排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-19	0.00009	
	大同煤业股份有限公司燕子山矿	废水	排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-19	0.14	
	大同煤业股份有限公司燕子山矿	废水	排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	<0.002	
	大同煤业股份有限公司燕子山矿	废水	排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	0.0006	
	大同煤业股份有限公司燕子山矿	废水	排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-19	<0.0001	
大同市	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-25	8.27	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-25	0.836	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-25	260	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-25	30	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-25	<0.004	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-25	10	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-25	6	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-25	8	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	阴离子表面活性剂（LAS）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-25	0.278	

大同市	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-25	13.5	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-25	<0.005	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-25	0.00008	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-25	0.24	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-25	<0.001	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-25	0.0007	
	大同市东郊污水处理厂	废水	出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-25	<0.0001	
大同市	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	pH值	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	6-9	无量纲	2019-08-15	6.42	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	氨氮（NH ₃ -N）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1.0	mg/L	2019-08-15	0.251	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	氟化物	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-08-15	0.064	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	高锰酸盐指数	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	6	mg/L	2019-08-15	2.4	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	汞	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.0001	mg/L	2019-08-15	<0.00004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	20	mg/L	2019-08-15	14	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	挥发酚	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.005	mg/L	2019-08-15	<0.0003	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	硫化物	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-08-15	0.007	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	六价铬	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	铅	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.002	

大同市	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	氰化物（总氰化合物）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	溶解氧	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	5-	mg/L	2019-08-15	6.8	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	砷	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.0003	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	铜	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-08-15	<0.003	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	五日生化需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	4	mg/L	2019-08-15	2	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	硒	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.01	mg/L	2019-08-15	<0.0004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	锌	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-08-15	<0.001	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	阴离子表面活性剂（LAS）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-08-15	0.107	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	总磷（以P计）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-08-15	0.06	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水1号	镉	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.005	mg/L	2019-08-15	<0.0001	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	pH值	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	6-9	无量纲	2019-08-15	7.24	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	氨氮（NH ₃ -N）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1.0	mg/L	2019-08-15	0.356	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	氟化物	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-08-15	0.180	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	高锰酸盐指数	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	6	mg/L	2019-08-15	2.0	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	汞	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.0001	mg/L	2019-08-15	<0.00004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	20	mg/L	2019-08-15	11	

大同市	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	挥发酚	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.005	mg/L	2019-08-15	<0.0003	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	硫化物	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-08-15	0.011	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	六价铬	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	铅	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.002	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	氰化物(总氰化合物)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	溶解氧	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	5-	mg/L	2019-08-15	6.3	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	砷	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.05	mg/L	2019-08-15	0.0004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	铜	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-08-15	<0.003	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	五日生化需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	4	mg/L	2019-08-15	1.6	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	硒	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.01	mg/L	2019-08-15	0.0006	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	锌	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1	mg/L	2019-08-15	0.060	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	阴离子表面活性剂(LAS)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-08-15	0.110	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	总磷(以P计)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-08-15	0.04	
	大同市青磁窑煤矿	废水	矿井水2号	镉	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.005	mg/L	2019-08-15	<0.0001	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-15	7.44	
大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	氨氮(NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-15	0.372		

大同市	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-15	250	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-15	22	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	mg/L	2019-08-15	5	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	4	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	8	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-15	0.145	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-15	7.49	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	<0.005	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-15	<0.00004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	总磷(以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-15	0.22	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	<0.002	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.0012	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水1号	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-15	<0.0001	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-15	8.30	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	氨氮(NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-15	0.225	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-15	280	

大同市	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-15	18	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-15	5	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	4	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	7	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-15	0.140	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-15	7.55	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	<0.005	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-15	<0.00004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	总磷(以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-15	0.09	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	<0.002	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.0013	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水2号	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-15	<0.0001	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-15	7.75	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	氨氮(NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-15	0.455	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-15	240	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-15	20	

大同市	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-15	5	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	4	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	6	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-15	0.144	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-15	6.99	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	<0.005	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-15	<0.00004	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-15	0.22	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	<0.002	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.0016	
	大同市青磁窑煤矿	废水	生活污水3号	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-15	<0.0001	
大同市	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-25	8.10	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-25	0.490	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-25	290	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-25	24	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-25	<0.004	

大同市	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-25	10	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-25	5	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-25	7	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	阴离子表面活性剂(LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-25	0.228	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-25	12.6	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-25	<0.005	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-25	0.00010	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	总磷(以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-25	0.14	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-25	<0.001	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-25	0.0036	
	大同市西郊污水处理厂	废水	出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-25	<0.0001	
大同市	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-13	7.22	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	氨氮(NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-13	0.394	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-13	280	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-13	34	

大同市	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-13	<0.004	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-13	10	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-13	7	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-13	8	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-13	0.144	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-13	8.05	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	<0.005	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-13	<0.00004	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-13	0.07	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	<0.002	
	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	0.0004	

大同市	大同市御东污水处理有限责任公司	废水	出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-13	<0.0001	
大同市	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	pH值	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	6.5-9.5	无量纲	2019-08-19	8.10	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	氨氮	污水处理协议	协议	45	mg/L	2019-08-19	0.923	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	化学需氧量	污水处理协议	协议	400	mg/L	2019-08-19	53	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	挥发酚	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	1	mg/L	2019-08-19	<0.0003	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	氰化物（总氰化合物）	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.5	mg/L	2019-08-19	<0.004	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	色度	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	64	mg/L	2019-08-19	10	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	五日生化需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	350	mg/L	2019-08-19	9	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	悬浮物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	400	mg/L	2019-08-19	8	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	总氮（以N计）	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	70	mg/L	2019-08-19	8.86	
	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	总磷（以P计）	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	8	mg/L	2019-08-19	2.84	

大同市	国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	废水	出口	总锌	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	5	mg/L	2019-08-19	<0.02	
大同市	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	pH值	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	6.5-9.5	无量纲	2019-08-20	8.15	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	氨氮	污水处理协议	协议	45	mg/L	2019-08-20	11.5	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	化学需氧量	污水处理协议	协议	400	mg/L	2019-08-20	109	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	挥发酚	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	1	mg/L	2019-08-20	<0.0003	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.5	mg/L	2019-08-20	<0.004	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	色度	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	64	倍	2019-08-20	20	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	350	mg/L	2019-08-20	15	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	悬浮物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	400	mg/L	2019-08-20	34	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	70	mg/L	2019-08-20	41.3	
	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	8	mg/L	2019-08-20	1.46	

	国药集团威奇达药业有限公司	废水	总排口	总锌	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	5	mg/L	2019-08-20	0.17	
大同市	华润雪花啤酒(中国)有限公司大同分公司	废水	总排口	pH值	啤酒工业污染物排放标准	GB19821-2005	6-9	无量纲	2019-08-13	8.62	
	华润雪花啤酒(中国)有限公司大同分公司	废水	总排口	化学需氧量	啤酒工业污染物排放标准	GB19821-2005	500	mg/L	2019-08-13	29	
	华润雪花啤酒(中国)有限公司大同分公司	废水	总排口	五日生化需氧量	啤酒工业污染物排放标准	GB19821-2005	300	mg/L	2019-08-13	5	
大同市	华润雪花啤酒(中国)有限公司大同分公司	废水	总排口	悬浮物	啤酒工业污染物排放标准	GB19821-2005	400	mg/L	2019-08-13	25	
大同市	山纳合成橡胶有限责任公司	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-08-14	4.67	
	山纳合成橡胶有限责任公司	废水	总排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-08-14	50	
	山纳合成橡胶有限责任公司	废水	总排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-08-14	0.012	
	山纳合成橡胶有限责任公司	废水	总排口	六价铬	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-08-14	<0.004	
	山纳合成橡胶有限责任公司	废水	总排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	30	mg/L	2019-08-14	9	
	山纳合成橡胶有限责任公司	废水	总排口	总铬	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.5	mg/L	2019-08-14	<0.03	
	山纳合成橡胶有限责任公司	废水	总排口	总汞	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.05	mg/L	2019-08-14	<0.00004	
	山纳合成橡胶有限责任公司	废水	总排口	总镍	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-08-14	<0.05	

	山纳合成橡胶 有限责任公司	废水	总排口	总铅	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-08-14	<0.002	
	山纳合成橡胶 有限责任公司	废水	总排口	总砷	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-08-14	0.0016	
	山纳合成橡胶 有限责任公司	废水	总排口	总有机碳	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-08-14	7.9	
	山纳合成橡胶 有限责任公司	废水	总排口	总镉	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.1	mg/L	2019-08-14	<0.0001	
大同市	山西好医生药 业有限公司	废水	总排口	pH值	混装制剂类制药工 业水污染物排放标 准	GB 21908-2008	6-9	无量 纲	2019-08-20	7.73	
	山西好医生药 业有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ - N)	混装制剂类制药工 业水污染物排放标 准	GB 21908-2008	10	mg/L	2019-08-20	0.260	
	山西好医生药 业有限公司	废水	总排口	化学需氧量	混装制剂类制药工 业水污染物排放标 准	GB 21908-2008	60	mg/L	2019-08-20	20	
	山西好医生药 业有限公司	废水	总排口	五日生化需 氧量	混装制剂类制药工 业水污染物排放标 准	GB 21908-2008	15	mg/L	2019-08-20	4	
大同市	山西好医生药 业有限公司	废水	总排口	悬浮物	混装制剂类制药工 业水污染物排放标 准	GB 21908-2008	30	mg/L	2019-08-20	6	
	山西好医生药 业有限公司	废水	总排口	总氮 (以N 计)	混装制剂类制药工 业水污染物排放标 准	GB 21908-2008	20	mg/L	2019-08-20	2.66	
	山西好医生药 业有限公司	废水	总排口	总磷 (以P 计)	混装制剂类制药工 业水污染物排放标 准	GB 21908-2008	0.5	mg/L	2019-08-20	0.12	
	山西好医生药 业有限公司	废水	总排口	总有机碳	混装制剂类制药工 业水污染物排放标 准	GB 21908-2008	20	mg/L	2019-08-20	7.6	
	山西普德药业 有限公司	废水	废水总排口	pH值	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	6.5-9.5	无量 纲	2019-09-16	7.74	

大同市	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	氨氮	污水处理协议	协议	45	mg/L	2019-09-16	11.1	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	化学需氧量	污水处理协议	协议	400	mg/L	2019-09-16	32	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	挥发酚	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	1	mg/L	2019-09-16	<0.0003	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	氰化物(总氰化合物)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.5	mg/L	2019-09-16	<0.004	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	色度	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	64	倍	2019-09-16	5	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	五日生化需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	350	mg/L	2019-09-16	5	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	悬浮物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	400	mg/L	2019-09-16	25	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	总氮(以N计)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	70	mg/L	2019-09-16	13.3	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	总磷(以P计)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	8	mg/L	2019-09-16	1.51	
	山西普德药业有限公司	废水	废水总排口	总锌	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	5	mg/L	2019-09-16	<0.02	
大同市	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	pH值	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	6-9	无量纲	2019-09-16	8.12	
	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	25	mg/L	2019-09-16	0.335	
	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	化学需氧量	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	120	mg/L	2019-09-16	16	
	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	挥发酚	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	0.5	mg/L	2019-09-16	<0.0003	

大同市

山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	硫化物	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	1.0	mg/L	2019-09-16	0.009	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	六价铬	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	0.5	mg/L	2019-09-16	<0.004	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	氰化物(总氰化合物)	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	0.5	mg/L	2019-09-16	<0.004	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	色度	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	50	倍	2019-09-16	5	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	25	mg/L	2019-09-16	3	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	悬浮物	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	50	mg/L	2019-09-16	6	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总氮(以N计)	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	35	mg/L	2019-09-16	2.96	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总汞	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	0.05	mg/L	2019-09-16	<0.00004	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总磷(以P计)	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	1.0	mg/L	2019-09-16	0.12	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总镍	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	1.0	mg/L	2019-09-16	<0.05	
山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总铅	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	1.0	mg/L	2019-09-16	<0.002	

	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总砷	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	0.3	mg/L	2019-09-16	0.0010	
	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总铜	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	0.5	mg/L	2019-09-16	<0.05	
	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总锌	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	0.5	mg/L	2019-09-16	0.04	
	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总有机碳	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	35	mg/L	2019-09-16	5.3	
大同市	山西仟源医药集团股份有限公司	废水	总排口	总镉	化学合成类制药工业水污染物排放标准	GB 21904-2008	0.1	mg/L	2019-09-16	<0.0001	
大同市	山西同达药业有限公司	废水	出口	pH值	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	6.5-9.5	无量纲	2019-08-20	8.10	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	氨氮	污水处理协议	协议	45	mg/L	2019-08-20	1.02	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	化学需氧量	污水处理协议	协议	400	mg/L	2019-08-20	33	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	挥发酚	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	1	mg/L	2019-08-20	<0.0003	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	氰化物(总氰化合物)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	0.5	mg/L	2019-08-20	<0.004	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	色度	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	64	mg/L	2019-08-20	10	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	五日生化需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	350	mg/L	2019-08-20	6	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	悬浮物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	400	mg/L	2019-08-20	7	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	总氮(以N计)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	70	mg/L	2019-08-20	11.0	

	山西同达药业有限公司	废水	出口	总磷（以P计）	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	8	mg/L	2019-08-20	0.71	
	山西同达药业有限公司	废水	出口	总锌	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	5	mg/L	2019-08-20	<0.02	
大同市	山西振东泰盛制药有限公司	废水	废水总排口	pH值	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	6-9	无量纲	2019-08-21	8.04	
	山西振东泰盛制药有限公司	废水	废水总排口	氨氮	污水处理协议	协议	45	mg/L	2019-08-21	5.98	
	山西振东泰盛制药有限公司	废水	废水总排口	化学需氧量	污水处理协议	协议	400	mg/L	2019-08-21	20	
	山西振东泰盛制药有限公司	废水	废水总排口	五日生化需氧量	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	15	mg/L	2019-08-21	3	
	山西振东泰盛制药有限公司	废水	废水总排口	悬浮物	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	30	mg/L	2019-08-21	20	
大同市	山西振东泰盛制药有限公司	废水	废水总排口	总氮（以N计）	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	20	mg/L	2019-08-21	14.4	
	山西振东泰盛制药有限公司	废水	废水总排口	总磷（以P计）	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	0.5	mg/L	2019-08-21	0.07	
	山西振东泰盛制药有限公司	废水	废水总排口	总有机碳	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	20	mg/L	2019-08-21	12.1	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-02	8.45	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-02	0.336	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-02	290	

大同市	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-02	22	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-02	<0.004	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-02	5	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-02	4	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-02	6	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-02	0.107	
大同市	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-02	7.12	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-02	<0.005	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-02	0.00006	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	总磷 (以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-02	0.04	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-02	<0.001	

	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-02	0.0005	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井	废水	出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-02	<0.0001	
阳泉市	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-09-17	8.01	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-09-17	0.089	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-09-17	19	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-17	2.2	
阳泉市	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-17	0.08	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-17	2	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-09-17	6.06	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-17	0.002	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-09-17	0.00002	

	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-17	0.13	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-17	0.005	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-17	0.00015	
	山西正阳污水净化有限公司	废水	山西正阳污水净化有限公司	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-09-17	0.0005	
阳泉市	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-22	8.05	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-22	0.471	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-22	29	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-22	0.002	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-22	1	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-22	1.6	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-22	10	

阳泉市	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-22	0.11	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-22	11.3	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	0.002	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-22	0.00004	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	总磷 (以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-22	0.11	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	0.005	
阳泉市	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	0.00015	
	山西深港产学研环保工程技术有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-22	0.0005	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-21	7.73	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-21	0.201	

阳泉市	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-21	0.002	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-21	1	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB18918-2002	10	mg/L	2019-08-21	1.7	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-21	10	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-21	0.06	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-21	0.002	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-21	0.00002	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	总磷 (以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-21	0.11	

阳泉市	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-21	0.005	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-21	0.00015	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-21	0.0005	
	平定中玮水质净化有限公司	废水	平定中玮水质净化有限公司总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-21	29	
阳泉市	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-14	7.62	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-14	0.294	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-14	22	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-14	0.002	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-14	1	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB18918-2002	10	mg/L	2019-08-14	1.5	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-14	16	是
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-14	0.025	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-14	9.78	

阳泉市	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-14	0.002	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-14	0.00002	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-14	0.26	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-14	0.005	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-14	0.00015	
	阳泉昇阳污水净化有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-14	0.0005	
长治市	山西晨洋光伏科技有限公司	废水	废水总排口	pH值	电池工业污染物排放标准	GB 30484-2013	6-9	无量纲	2019-09-05	8.14	
	山西晨洋光伏科技有限公司	废水	废水总排口	氨氮（NH ₃ -N）	电池工业污染物排放标准	GB 30484-2013	10	mg/L	2019-09-05	0.313	
	山西晨洋光伏科技有限公司	废水	废水总排口	氟化物	电池工业污染物排放标准	GB 30484-2013	2.0	mg/L	2019-09-05	0.96	
	山西晨洋光伏科技有限公司	废水	废水总排口	化学需氧量	电池工业污染物排放标准	GB 30484-2013	70	mg/L	2019-09-05	27	
	山西晨洋光伏科技有限公司	废水	废水总排口	悬浮物	电池工业污染物排放标准	GB 30484-2013	50	mg/L	2019-09-05	32	
	山西晨洋光伏科技有限公司	废水	废水总排口	总氮（以N计）	电池工业污染物排放标准	GB 30484-2013	15	mg/L	2019-09-05	11.8	
	山西晨洋光伏科技有限公司	废水	废水总排口	总磷（以P计）	电池工业污染物排放标准	GB 30484-2013	0.5	mg/L	2019-09-05	0.45	
长治市	沁源县常源焦化有限公司	废气	1#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-27	65	
	沁源县常源焦化有限公司	废气	1#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-27	<3	
	沁源县常源焦化有限公司	废气	1#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-27	21.3	
	沁源县常源焦化有限公司	废气	4#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-27	70	

长治市	沁源县常源焦化有限公司	废气	4#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-27	<3	
	沁源县常源焦化有限公司	废气	4#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-27	21.2	
	沁源县常源焦化有限公司	废气	3#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-27	41	
	沁源县常源焦化有限公司	废气	3#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-27	15	
	沁源县常源焦化有限公司	废气	3#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-27	18.9	
	沁源县兴茂煤化有限公司	废气	焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	500	mg/m ³	2019-08-29	440	
	沁源县兴茂煤化有限公司	废气	焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-08-29	32	
	沁源县兴茂煤化有限公司	废气	焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-29	26.8	
长治市	山西明源能源集团有限公司	废气	2#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-29	33	
	山西明源能源集团有限公司	废气	2#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-29	<3	
	山西明源能源集团有限公司	废气	2#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-29	19.5	
	山西明源能源集团有限公司	废气	1#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-29	71	
	山西明源能源集团有限公司	废气	1#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-29	4	
	山西明源能源集团有限公司	废气	1#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-29	19.1	
长治市	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	3#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-28	50	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	3#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-28	<3	

长治市	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	3#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-28	16.8	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	2#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-28	73	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	2#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-28	<3	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	2#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-28	23.8	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	5#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-28	88	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	5#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-28	<3	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	5#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-28	17.6	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	4#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-28	51	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	4#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-28	4	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	4#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-28	19.6	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	1#排放口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-08-28	83	

长治市	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	1#排放口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-08-28	23	
	山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂	废气	1#排放口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-28	16.9	
长治市	山西通洲集团兴益化工股份有限公司	废气	1#75t/h锅炉脱硫塔后	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-08-29	60	
	山西通洲集团兴益化工股份有限公司	废气	1#75t/h锅炉脱硫塔后	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-08-29	<4	
	山西通洲集团兴益化工股份有限公司	废气	1#75t/h锅炉脱硫塔后	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	20	mg/m ³	2019-08-29	13.2	
长治市	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	pH值	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	6-9	无量纲	2019-08-28	8.46	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	8	mg/L	2019-08-28	0.377	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	氟化物	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	10	mg/L	2019-08-28	1.48	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	化学需氧量	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	200	mg/L	2019-08-28	32	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	挥发酚	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	0.5	mg/L	2019-08-28	<0.01	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	悬浮物	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	30	mg/L	2019-08-28	15	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	总氮 (以N计)	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	20	mg/L	2019-08-28	8.52	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	总磷 (以P计)	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	0.5	mg/L	2019-08-28	0.04	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	总氰化物	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	0.5	mg/L	2019-08-28	<0.004	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	总铁	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	10	mg/L	2019-08-28	<0.03	

长治市	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	总铜	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	0.5	mg/L	2019-08-28	<0.05	
	首钢长治钢铁有限公司	废水	废水总排口	总锌	钢铁工业水污染物排放标准	GB13456-2012	2.0	mg/L	2019-08-28	<0.05	
长治市	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-22	7.66	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-22	0.388	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-22	460	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-22	18	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-22	<0.004	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-22	2	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-22	<0.5	

	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-22	8	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-22	0.08	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-22	3.90	
长治市	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-22	<0.004	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-22	<0.00004	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	总磷 (以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-22	0.17	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-22	0.04	
	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-22	0.0021	

	长治市首创水务有限责任公司长北污水处理厂	废水	外排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-22	<0.001	
长治市	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-07-25	7.98	
	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-07-25	1.55	
	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	氟化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	10	mg/L	2019-07-25	4.20	
	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-07-25	32	
	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	挥发酚	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-07-25	<0.01	
	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-07-25	<0.005	
	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	氰化物 (总氰化合物)	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-07-25	0.008	
	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-07-25	5.0	
	长治市	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	70	mg/L	2019-07-25	38
山西潞安煤基合成油有限公司		废水	外排口	总氮 (以N计)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-07-25	10.2	

	山西潞安煤基合成油有限公司	废水	外排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-07-25	0.14	
长治市	山西振东制药股份有限公司	废水	外排口	pH值	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	6-9	无量纲	2019-07-22	7.59	
	山西振东制药股份有限公司	废水	外排口	氨氮（NH ₃ -N）	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	5	mg/L	2019-07-22	0.254	
	山西振东制药股份有限公司	废水	外排口	化学需氧量	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	50	mg/L	2019-07-22	25	
	山西振东制药股份有限公司	废水	外排口	悬浮物	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	10	mg/L	2019-07-22	9	
	山西振东制药股份有限公司	废水	外排口	总氮（以N计）	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	15	mg/L	2019-07-22	8.86	
	山西振东制药股份有限公司	废水	外排口	总磷（以P计）	混装制剂类制药工业水污染物排放标准	GB 21908-2008	0.5	mg/L	2019-07-22	0.09	
长治市	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-07-23	7.68	
	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-07-23	1.46	
	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	氟化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	10	mg/L	2019-07-23	3.24	
	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-07-23	30	

长治市	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-07-23	<0.01	
	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-07-23	<0.005	
	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-07-23	<0.004	
	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-07-23	21	
长治市	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-07-23	7.56	
	天脊煤化工集团股份有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-07-23	0.1	
长治市	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	废气	窑头（2500t/d）	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-07-25	3.5	
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	废气	窑尾（2500t/d）	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m3	2019-07-25	181	
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	废气	窑尾（2500t/d）	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m3	2019-07-25	5	
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	废气	窑尾（2500t/d）	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m3	2019-07-25	2.86	
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司	废气	窑尾（2500t/d）	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-07-25	10.7	

长治市	华润水泥（长治）有限公司	废气	回转窑窑头除尘器出口（4500吨/天）	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-23	5.7	
	华润水泥（长治）有限公司	废气	回转窑窑尾除尘器出口（4500吨/天）	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-07-23	207	
	华润水泥（长治）有限公司	废气	回转窑窑尾除尘器出口（4500吨/天）	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-07-23	4	
	华润水泥（长治）有限公司	废气	回转窑窑尾除尘器出口（4500吨/天）	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-07-23	2.03	
长治市	华润水泥（长治）有限公司	废气	回转窑窑尾除尘器出口（4500吨/天）	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-23	6.8	
长治市	潞城市卓越水泥有限公司	废气	回转窑窑头（10333t/d）	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-24	5.9	
	潞城市卓越水泥有限公司	废气	回转窑窑尾（10333t/d）	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-07-24	210	
	潞城市卓越水泥有限公司	废气	回转窑窑尾（10333t/d）	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-07-24	<2	

	潞城市卓越水泥有限公司	废气	回转窑窑尾 (10333t/d)	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-07-24	2.18	
	潞城市卓越水泥有限公司	废气	回转窑窑尾 (10333t/d)	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-24	7.0	
长治市	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	废气	1#1944t/h 锅炉脱硫后	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-04	36	
	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	废气	1#1944t/h 锅炉脱硫后	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-04	14	
	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	废气	1#1944t/h 锅炉脱硫后	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-04	3.8	
	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	废气	1#1944t/h 锅炉脱硫后	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-04	<1	
	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	废气	2#1944t/h 锅炉脱硫后	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-04	15	
长治市	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	废气	2#1944t/h 锅炉脱硫后	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-04	13	
	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	废气	2#1944t/h 锅炉脱硫后	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-04	3.6	
	山西鲁晋王曲发电有限责任公司	废气	2#1944t/h 锅炉脱硫后	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-04	<1	

长治市	山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂	废气	2#75t/h循环流化床锅炉脱硫后	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-03	46	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂	废气	2#75t/h循环流化床锅炉脱硫后	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-03	10	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂	废气	2#75t/h循环流化床锅炉脱硫后	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	10	mg/m ³	2019-07-03	5.0	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂	废气	2#75t/h循环流化床锅炉脱硫后	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-03	<1	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂	废气	3#75t/h循环流化床锅炉脱硫后	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-03	34	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂	废气	3#75t/h循环流化床锅炉脱硫后	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-03	10	
长治市	山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂	废气	3#75t/h循环流化床锅炉脱硫后	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	10	mg/m ³	2019-07-03	6.3	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司五阳热电厂	废气	3#75t/h循环流化床锅炉脱硫后	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-03	<1	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	2x75t燃气锅炉	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-07-11	38	

长治市	首钢长治钢铁有限公司	废气	2x75t燃气锅炉	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	35	mg/m3	2019-07-11	4	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	2x75t燃气锅炉	林格曼黑度	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	1	级	2019-07-11	<1	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	2x75t燃气锅炉	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	5	mg/m3	2019-07-11	4.3	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	4#烧结机机尾	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-07-11	9.2	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	4#烧结机机头	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m3	2019-07-11	137	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	4#烧结机机头	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m3	2019-07-11	3	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	4#烧结机机头	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m3	2019-07-11	2.63	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	4#烧结机机头	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m3	2019-07-11	13.9	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	5#烧结机机头	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m3	2019-07-12	141	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	5#烧结机机头	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m3	2019-07-12	84	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	5#烧结机机头	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m3	2019-07-12	2.70	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	5#烧结机机头	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m3	2019-07-12	13.0	

长治市	首钢长治钢铁有限公司	废气	5#烧结机机尾	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m ³	2019-07-12	9.9	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	9#高炉热风炉	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m ³	2019-07-12	6	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	9#高炉热风炉	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m ³	2019-07-12	28	
	首钢长治钢铁有限公司	废气	9#高炉热风炉	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-07-12	6.2	
晋城市	高平市人民医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-09-25	8.08	
	高平市人民医院	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-09-25	53.4	
	高平市人民医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-09-25	6700	是
	高平市人民医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-09-25	<0.01	
	高平市人民医院	废水	总排口	六价铬	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-09-25	<0.004	
	高平市人民医院	废水	总排口	氰化物(总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-09-25	0.039	
	高平市人民医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-09-25	1	
	高平市人民医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-09-25	6.8	
	高平市人民医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-09-25	9	
	高平市人民医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-09-25	0.22	
	高平市人民医院	废水	总排口	总铬	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.5	mg/L	2019-09-25	0.006	
	高平市人民医院	废水	总排口	总汞	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.05	mg/L	2019-09-25	<0.00004	

	高平市人民医院	废水	总排口	总铅	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-09-25	<0.07	
晋城市	高平市人民医院	废水	总排口	总砷	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-09-25	<0.007	
	高平市人民医院	废水	总排口	总银	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-09-25	<0.02	
	高平市人民医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-09-25	<0.02	
	高平市人民医院	废水	总排口	总镉	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.1	mg/L	2019-09-25	<0.005	
	高平市人民医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-09-25	20	
	高平市人民医院	废水	总排口	pH值	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	6-9	无量纲	2019-09-20	7.72	
晋城市	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		mg/L	2019-09-20	17.2	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	粪大肠菌群数	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	5000	个/L	2019-09-20	2050	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	化学需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	250	mg/L	2019-09-20	140	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	挥发酚	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-09-20	<0.01	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	六价铬	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-09-20	<0.004	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	氰化物(总氰化合物)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-09-20	0.032	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	色度	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005		倍	2019-09-20	5	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	五日生化需氧量	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	100	mg/L	2019-09-20	56	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	悬浮物	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	60	mg/L	2019-09-20	58	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口								

	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	10	mg/L	2019-09-20	0.54		
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	总铬	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.5	mg/L	2019-09-20	0.035		
晋城市	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	总汞	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.05	mg/L	2019-09-20	<0.00004		
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	总铅	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	1.0	mg/L	2019-09-20	<0.07		
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	总砷	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-09-20	0.007		
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	总银	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.5	mg/L	2019-09-20	<0.02		
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	总余氯	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	2-8	mg/L	2019-09-20	0.39	是	
	晋城大医院晋煤总医院	废水	总排口	总镉	医疗机构水污染物排放标准	GB18466-2005	0.1	mg/L	2019-09-20	<0.005		
	晋城市	晋城海斯制药有限公司	废水	王台厂区总排口	pH值	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	6.5-9.5	无量纲	2019-09-23	8.17	
		晋城海斯制药有限公司	废水	王台厂区总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	45	mg/L	2019-09-23	0.104	
晋城海斯制药有限公司		废水	王台厂区总排口	化学需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	500	mg/L	2019-09-23	191		
晋城海斯制药有限公司		废水	王台厂区总排口	五日生化需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	350	mg/L	2019-09-23	74.1		
晋城海斯制药有限公司		废水	王台厂区总排口	悬浮物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	400	mg/L	2019-09-23	12		
晋城海斯制药有限公司		废水	王台厂区总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	20	mg/L	2019-09-23	<0.05		
晋城海斯制药有限公司		废水	凤凰山厂区总排口	pH值	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	6.5-9.5	无量纲	2019-09-23	7.98		
晋城海斯制药有限公司		废水	凤凰山厂区总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	45	mg/L	2019-09-23	1.96		

	晋城海斯制药有限公司	废水	凤凰山厂区总排口	化学需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	500	mg/L	2019-09-23	130	
	晋城海斯制药有限公司	废水	凤凰山厂区总排口	五日生化需氧量	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	350	mg/L	2019-09-23	50.6	
	晋城海斯制药有限公司	废水	凤凰山厂区总排口	悬浮物	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	400	mg/L	2019-09-23	48	
晋城市	晋城海斯制药有限公司	废水	凤凰山厂区总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	污水排入城镇下水道水质标准	GB/T 31962-2015	20	mg/L	2019-09-23	<0.05	
晋城市	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	3#风井外排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-09-26	7.81	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	3#风井外排口	氨氮(NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-09-26	0.086	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	3#风井外排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-09-26	6	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	3#风井外排口	挥发酚	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-09-26	<0.01	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	3#风井外排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-09-26	<0.005	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	3#风井外排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-09-26	2.0	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	3#风井外排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	70	mg/L	2019-09-26	8	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	矿井水外排口	pH值	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6-9	无量纲	2019-09-24	7.59	

	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	矿井水外排口	化学需氧量	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-24	4	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	矿井水外排口	总铁	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6	mg/L	2019-09-24	<0.02	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	矿井水外排口	总悬浮物	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-24	9	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	生活水外排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	mg/L	2019-09-24	7.57	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	生活水外排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-09-24	0.04	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	生活水外排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-09-24	8	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	生活水外排口	挥发酚	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-09-24	<0.01	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	生活水外排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-09-24	<0.005	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	生活水外排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-09-24	2.3	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	生活水外排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	70	mg/L	2019-09-24	9	
晋城市	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	2#风井外排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-09-26	8.04	

	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	2#风井外排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-09-26	0.149	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	2#风井外排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-09-26	10	
晋城市	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	2#风井外排口	挥发酚	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-09-26	<0.01	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	2#风井外排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-09-26	<0.005	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	2#风井外排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-09-26	3.1	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	废水	2#风井外排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	70	mg/L	2019-09-26	10	
晋城市	晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿	废水	1#矿井水	pH值	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6-9	无量纲	2019-09-20	7.77	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿	废水	1#矿井水	化学需氧量	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-20	8	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿	废水	1#矿井水	总铁	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6	mg/L	2019-09-20	<0.02	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿	废水	1#矿井水	总悬浮物	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-20	12	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿	废水	2#矿井水	pH值	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6-9	无量纲	2019-09-23	7.34	

	晋城蓝焰煤业股份有限公司 凤凰山矿	废水	2#矿井水	化学需氧量	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-23	6	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司 凤凰山矿	废水	2#矿井水	总铁	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6	mg/L	2019-09-23	0.04	
晋城市	晋城蓝焰煤业股份有限公司 凤凰山矿	废水	2#矿井水	总悬浮物	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-23	8	
晋城市	山西高平科兴申家庄煤业有限公司	废水	矿井水总排口	pH值	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6-9	无量纲	2019-09-19	7.91	
	山西高平科兴申家庄煤业有限公司	废水	矿井水总排口	化学需氧量	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-19	<4	
	山西高平科兴申家庄煤业有限公司	废水	矿井水总排口	总铁	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6	mg/L	2019-09-19	<0.02	
	山西高平科兴申家庄煤业有限公司	废水	矿井水总排口	总悬浮物	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-19	9	
	山西高平科兴赵庄煤业有限公司	废水	矿井水排口	pH值	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6-9	无量纲	2019-08-26	7.68	
	山西高平科兴赵庄煤业有限公司	废水	矿井水排口	化学需氧量	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-08-26	6	
	山西高平科兴赵庄煤业有限公司	废水	矿井水排口	总铁	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6	mg/L	2019-08-26	<0.02	
	山西高平科兴赵庄煤业有限公司	废水	矿井水排口	总悬浮物	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-08-26	8	

晋城市	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-08-19	7.45	
	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-08-19	0.140	
	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-08-19	10	
	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-08-19	<0.01	
	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-19	<0.005	
	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	氰化物 (总氰化合物)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-08-19	0.006	
晋城市	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-08-19	8	
	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	总氮 (以N计)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-08-19	5.04	
	山西金象煤化工有限责任公司	废水	总排口	总磷 (以P计)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-19	0.03	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-09-18	8.43	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-09-18	0.113	

晋城市	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-09-18	14	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-09-18	<0.01	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-09-18	<0.005	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-09-18	0.014	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-09-18	9	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-09-18	3.26	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废水	废水总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-09-18	0.02	
晋城市	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-09-18	8.21	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	氨氮（NH ₃ -N）	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-09-18	0.115	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	氟化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	10	mg/L	2019-09-18	1.42	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-09-18	27	

晋城市	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	挥发酚	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-09-18	<0.01	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	磷酸盐（以P计）	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-09-18	<0.01	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-09-18	<0.005	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	氰化物（总氰化合物）	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-09-18	0.048	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-09-18	9	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	南厂区排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	70	mg/L	2019-09-18	10	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-09-18	8.35	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	氨氮（NH ₃ -N）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-09-18	1.00	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-09-18	27	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-09-18	<0.01	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-09-18	<0.005	

晋城市	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-09-18	0.041	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-09-18	9	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-09-18	13.2	
	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	废水	北厂区排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-09-18	0.03	
晋城市	山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水	废水总排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-09-18	8.16	
	山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水	废水总排口	氨氮（NH ₃ -N）	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-09-18	0.087	
	山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水	废水总排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-09-18	15	
	山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水	废水总排口	挥发酚	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-09-18	<0.01	
	山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水	废水总排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-09-18	<0.005	
	山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-09-18	0.024	
	山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水	废水总排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-09-18	4.6	

	山西兰花丹峰化工股份有限公司	废水	废水总排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	70	mg/L	2019-09-18	10	
晋城市	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-08-21	7.97	
晋城市	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-08-21	0.476	
	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	80	mg/L	2019-08-21	6	
	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-08-21	<0.01	
	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-21	<0.005	
	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	氰化物 (总氰化合物)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-08-21	0.016	
	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-08-21	9	
	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	总氮 (以N计)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	35	mg/L	2019-08-21	5.80	

	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司	废水	废水总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-21	0.04	
晋城市	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-08-19	7.69	
	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-08-19	0.09	
	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-08-19	13	
	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-08-19	<0.01	
晋城市	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-19	<0.005	
	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-08-19	0.008	
	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-08-19	8	
	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口								

	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-08-19	11.3	
	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水	总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-19	0.12	
晋城市	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-08-21	7.62	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-08-21	4.13	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	80	mg/L	2019-08-21	22	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-08-21	<0.01	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-21	<0.005	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-08-21	0.030	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-08-21	8	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	35	mg/L	2019-08-21	31.6	
晋城市	山西兰花煤化工有限责任公司	废水	总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-21	0.58	是

晋城市	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-09-16	7.48	
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-09-16	18.6	是
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-09-16	26	
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-09-16	<0.01	
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-09-16	<0.005	
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	氰化物 (总氰化合物)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-09-16	0.004	
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-09-16	10	
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	总氮 (以N计)	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-09-16	37.7	是

	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司	废水	废水总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-09-16	0.14	
晋城市	山西兰花清洁能源有限责任公司	废水	总排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-08-26	7.91	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-08-26	0.094	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废水	总排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-08-26	11	
晋城市	山西兰花清洁能源有限责任公司	废水	总排口	挥发酚	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-08-26	<0.01	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废水	总排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-08-26	<0.005	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-08-26	0.031	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废水	总排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	70	mg/L	2019-08-26	8	
晋城市	山西绿洲纺织有限责任公司	废水	废水总排口	pH值	麻纺工业水污染物排放标准	GB28938-2012	6-9	无量纲	2019-08-28	7.68	
	山西绿洲纺织有限责任公司	废水	废水总排口	氨氮（NH ₃ -N）	麻纺工业水污染物排放标准	GB28938-2012	10	mg/L	2019-08-28	0.489	
	山西绿洲纺织有限责任公司	废水	废水总排口	化学需氧量	麻纺工业水污染物排放标准	GB28938-2012	100	mg/L	2019-08-28	26	
	山西绿洲纺织有限责任公司	废水	废水总排口	色度	麻纺工业水污染物排放标准	GB28938-2012	50	倍	2019-08-28	2	
	山西绿洲纺织有限责任公司	废水	废水总排口	五日生化需氧量	麻纺工业水污染物排放标准	GB28938-2012	100	mg/L	2019-08-28	8.0	

	山西绿洲纺织 有限责任公司	废水	废水总排口	悬浮物	麻纺工业水污染物 排放标准	GB28938-2012	50	mg/L	2019-08-28	12	
	山西绿洲纺织 有限责任公司	废水	废水总排口	总氮（以N 计）	麻纺工业水污染物 排放标准	GB28938-2012	15	mg/L	2019-08-28	6.72	
	山西绿洲纺织 有限责任公司	废水	废水总排口	总磷（以P 计）	麻纺工业水污染物 排放标准	GB28938-2012	0.5	mg/L	2019-08-28	0.11	
晋城市	山西森鹅服装 有限公司	废水	总排口	pH值	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	6.5-9.5	无量 纲	2019-08-21	7.44	
	山西森鹅服装 有限公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ - N）	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	25	mg/L	2019-08-21	10.3	
	山西森鹅服装 有限公司	废水	总排口	化学需氧量	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	300	mg/L	2019-08-21	106	
	山西森鹅服装 有限公司	废水	总排口	硫化物	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	1	mg/L	2019-08-21	<0.005	
	山西森鹅服装 有限公司	废水	总排口	六价铬	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	0.5	mg/L	2019-08-21	<0.004	
晋城市	山西森鹅服装 有限公司	废水	总排口	色度	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	64	倍	2019-08-21	5	
	山西森鹅服装 有限公司	废水	总排口	五日生化需 氧量	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	150	mg/L	2019-08-21	35.8	
	山西森鹅服装 有限公司	废水	总排口	总铜	污水排入城镇下水 道水质标准	GB/T 31962-2015	2	mg/L	2019-08-21	<0.006	
	山西天泽集团 永丰化肥有限 公司	废水	总排口	pH值	合成氨工业水污染 物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量 纲	2019-08-26	7.73	
	山西天泽集团 永丰化肥有限 公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ - N）	合成氨工业水污染 物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-08-26	0.930	
	山西天泽集团 永丰化肥有限 公司	废水	总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染 物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-08-26	5	
	山西天泽集团 永丰化肥有限 公司	废水	总排口	挥发酚	合成氨工业水污染 物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-08-26	<0.01	

晋城市	山西天泽集团永丰化肥有限公司	废水	总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-26	<0.005	
	山西天泽集团永丰化肥有限公司	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-08-26	0.025	
	山西天泽集团永丰化肥有限公司	废水	总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-08-26	8	
	山西天泽集团永丰化肥有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-08-26	12.3	
	山西天泽集团永丰化肥有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-26	0.23	
晋城市	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-09-17	7.55	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	氨氮（NH ₃ -N）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-09-17	0.058	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-09-17	8	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-09-17	<0.01	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-09-17	<0.005	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-09-17	0.013	

晋城市	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-09-17	9	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-09-17	5.05	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	废水	污水处理厂总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-09-17	0.02	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-08-21	8.06	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	15	mg/L	2019-08-21	0.082	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	化学需氧量	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	50	mg/L	2019-08-21	12	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-08-21	<0.01	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-21	<0.005	
晋城市	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-08-21	0.016	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	悬浮物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	30	mg/L	2019-08-21	10	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	25	mg/L	2019-08-21	3.94	

	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废水	总排口	总磷（以P计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-21	0.03	
晋城市	山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水	2#矿井水总排口	pH值	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6-9	无量纲	2019-09-19	7.41	
	山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水	2#矿井水总排口	化学需氧量	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-19	4	
	山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水	2#矿井水总排口	总铁	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6	mg/L	2019-09-19	<0.02	
	山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水	2#矿井水总排口	总悬浮物	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-19	9	
	山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水	1#矿井水总排口	pH值	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6-9	无量纲	2019-09-19	8.16	
	山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水	1#矿井水总排口	化学需氧量	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-19	6	
	山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水	1#矿井水总排口	总铁	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6	mg/L	2019-09-19	<0.02	
	山西泽州天泰锦辰煤业有限公司	废水	1#矿井水总排口	总悬浮物	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-19	9	
	山西泽州天泰坤达煤业有限公司	废水	总排口	pH值	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6-9	无量纲	2019-09-20	8.62	
	山西泽州天泰坤达煤业有限公司	废水	总排口	化学需氧量	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-20	8	

	山西泽州天泰坤达煤业有限公司	废水	总排口	总铁	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	6	mg/L	2019-09-20	<0.02	
晋城市	山西泽州天泰坤达煤业有限公司	废水	总排口	总悬浮物	煤炭工业污染物排放标准	GB 20426-2006	50	mg/L	2019-09-20	9	
晋城市	阳城国际发电有限责任公司	废水	总排口	pH值	污水综合排放标准	GB8978-1996	6-9	无量纲	2019-08-22	7.54	
	阳城国际发电有限责任公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	污水综合排放标准	GB8978-1996	15	mg/L	2019-08-22	0.168	
	阳城国际发电有限责任公司	废水	总排口	氟化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	10	mg/L	2019-08-22	0.75	
	阳城国际发电有限责任公司	废水	总排口	化学需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	100	mg/L	2019-08-22	19	
	阳城国际发电有限责任公司	废水	总排口	挥发酚	污水综合排放标准	GB8978-1996	0.5	mg/L	2019-08-22	<0.01	
	阳城国际发电有限责任公司	废水	总排口	硫化物	污水综合排放标准	GB8978-1996	1.0	mg/L	2019-08-22	<0.005	
	阳城国际发电有限责任公司	废水	总排口	五日生化需氧量	污水综合排放标准	GB8978-1996	20	mg/L	2019-08-22	5.0	
	阳城国际发电有限责任公司	废水	总排口	悬浮物	污水综合排放标准	GB8978-1996	70	mg/L	2019-08-22	8	
晋城市	大唐阳城发电有限责任公司	废气	600mw锅炉8	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	100	mg/m ³	2019-07-04	39	
	大唐阳城发电有限责任公司	废气	600mw锅炉8	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-04	20	
	大唐阳城发电有限责任公司	废气	600mw锅炉8	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-04	3.3	
	高平市福鑫铸管有限责任公司	废气	热风炉排气筒	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m ³	2019-09-16	17	

晋城市	高平市福鑫铸管有限责任公司	废气	热风炉排气筒	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m ³	2019-09-16	<3	
	高平市福鑫铸管有限责任公司	废气	烧结机机头排气筒	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m ³	2019-09-16	154	
	高平市福鑫铸管有限责任公司	废气	烧结机机头排气筒	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m ³	2019-09-16	<3	
晋城市	高平市福鑫铸管有限责任公司	废气	烧结机机头排气筒	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-09-16	<20	
晋城市	高平市维高水泥制造有限公司	废气	窑尾排气筒	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-09-04	102	
	高平市维高水泥制造有限公司	废气	窑尾排气筒	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-09-04	<3	
	高平市维高水泥制造有限公司	废气	煤磨系统排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-04	<20	
	高平市维高水泥制造有限公司	废气	窑尾排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-04	<20	
	高平市兹氏铸管有限公司	废气	烧结机机头排气筒	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m ³	2019-09-09	76	
	高平市兹氏铸管有限公司	废气	烧结机机头排气筒	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m ³	2019-09-09	<3	
	高平市兹氏铸管有限公司	废气	烧结机机头排气筒	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-09-09	68.6	是
	高平市兹氏铸管有限公司	废气	热风炉排气筒	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m ³	2019-09-10	25	

晋城市	高平市泫氏铸管有限公司	废气	热风炉排气筒	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m ³	2019-09-10	<3	
	高平市泫氏铸管有限公司	废气	管厂4t/h燃气锅炉排气筒	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-10	39	
	高平市泫氏铸管有限公司	废气	管厂4t/h燃气锅炉排气筒	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-10	<3	
	高平市泫氏铸管有限公司	废气	管厂4t/h燃气锅炉排气筒	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-10	<20	
	高平市泫氏铸管有限公司	废气	管厂4t/h燃气锅炉排气筒	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-10	<1	
	高平市泫氏铸管有限公司	废气	件厂4t/h燃气锅炉排气筒	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-10	40	
晋城市	高平市泫氏铸管有限公司	废气	件厂4t/h燃气锅炉排气筒	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-10	<3	
	高平市泫氏铸管有限公司	废气	件厂4t/h燃气锅炉排气筒	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-10	<20	
	高平市泫氏铸管有限公司	废气	件厂4t/h燃气锅炉排气筒	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-10	<1	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	50t转炉二次除尘	颗粒物	炼钢工业大气污染物排放标准	GB28664-2012	50	mg/m ³	2019-08-29	11.1	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期3#烧结机尾排气筒	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m ³	2019-09-03	16.4	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	三期烧结机尾排气筒	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m ³	2019-09-03	5.1	

晋城市	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期4#烧结机尾	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-09-03	13.4	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期烧结机头4#	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m3	2019-09-02	159	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期烧结机头4#	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m3	2019-09-02	19	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期烧结机头4#	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m3	2019-09-02	0.237	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期烧结机头4#	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m3	2019-09-02	19.3	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	三期烧结机头	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m3	2019-08-30	63	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	三期烧结机头	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m3	2019-08-30	7	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	三期烧结机头	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m3	2019-08-30	0.230	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	三期烧结机头	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m3	2019-08-30	32.6	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期烧结机头3	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m3	2019-09-02	81	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期烧结机头3	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m3	2019-09-02	16	

晋城市	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期烧结机头3	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m ³	2019-09-02	0.249	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	四期烧结机头3	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-09-02	20.3	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	1#排气筒	氮氧化物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	300	mg/m ³	2019-08-28	36	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	1#排气筒	二氧化硫	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	150	mg/m ³	2019-08-28	14	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	1#排气筒	颗粒物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	15	mg/m ³	2019-08-28	5.1	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	2#排气筒	氮氧化物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	300	mg/m ³	2019-08-28	38	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	2#排气筒	二氧化硫	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	150	mg/m ³	2019-08-28	7	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	2#排气筒	颗粒物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	15	mg/m ³	2019-08-28	3.7	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	2#排气筒	氮氧化物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	300	mg/m ³	2019-08-28	26	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	2#排气筒	二氧化硫	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	150	mg/m ³	2019-08-28	43	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	2#排气筒	颗粒物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	15	mg/m ³	2019-08-28	11.6	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	1#排气筒	氮氧化物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	300	mg/m ³	2019-08-28	78	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	1#排气筒	二氧化硫	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	150	mg/m ³	2019-08-28	36	
	晋城福盛钢铁有限公司	废气	1#排气筒	颗粒物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	15	mg/m ³	2019-08-28	10.9	
晋城市	晋城山水合聚水泥有限公司	废气	窑尾	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-08-07	125	
	晋城山水合聚水泥有限公司	废气	窑尾	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-08-07	57	

晋城市	晋城山水合聚水泥有限公司	废气	窑尾	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-08-07	2.2	
	晋城山水合聚水泥有限公司	废气	窑头	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-08-20	3.4	
晋城市	晋城山水水泥有限公司	废气	窑尾烟囱	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-07-24	240	
	晋城山水水泥有限公司	废气	窑尾烟囱	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-07-24	<3	
	晋城山水水泥有限公司	废气	窑尾烟囱	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-24	<20	
	晋城山水水泥有限公司	废气	窑头烟囱	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-24	<20	
晋城市	陵川金隅水泥有限公司	废气	1#辊压机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-30	5.0	
	陵川金隅水泥有限公司	废气	包装机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-31	7.4	
	陵川金隅水泥有限公司	废气	配料站	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-31	8.0	
	陵川金隅水泥有限公司	废气	1#水泥磨	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-30	6.7	
	陵川金隅水泥有限公司	废气	窑头	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-31	3.8	
	陵川金隅水泥有限公司	废气	水泥库	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-30	7.8	
	陵川金隅水泥有限公司	废气	危废处置	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	4.9	mg/m ³	2019-07-31	1.353	
	陵川金隅水泥有限公司	废气	危废处置	硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.33	mg/m ³	2019-07-31	0.038	
晋城市	山西大通铸业有限公司	废气	烧结机头	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m ³	2019-09-03	175	
	山西大通铸业有限公司	废气	烧结机头	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m ³	2019-09-03	<3	

	山西大通铸业有限公司	废气	烧结机头	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-09-03	33.0	
晋城市	山西大通铸业有限公司	废气	烧结机尾	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m ³	2019-09-03	3.2	
	山西大通铸业有限公司	废气	槽下上料	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-09-05	2.8	
	山西大通铸业有限公司	废气	高炉出铁口	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-09-04	2.4	
	山西大通铸业有限公司	废气	热风炉+20t/h蒸汽锅炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-04	6	
	山西大通铸业有限公司	废气	热风炉+20t/h蒸汽锅炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-04	3	
	山西大通铸业有限公司	废气	热风炉+20t/h蒸汽锅炉	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-04	5.8	
	晋城市	山西金石陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-09-18	58
山西金石陶瓷有限公司		废气	脱硫塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-09-18	<3	
山西金石陶瓷有限公司		废气	脱硫塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-09-18	<20	
山西金石陶瓷有限公司		废气	脱硫塔	林格曼黑度	陶瓷工业污染物排放标准	GB 25464-2010	1	级	2019-09-18	<1	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	35t/h×4+75t/h锅炉排气筒	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-09-02	34	

晋城市	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	35t/h×4+75t/h锅炉排气筒	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-09-02	<3	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	35t/h×4+75t/h锅炉排气筒	林格曼黑度	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	1	级	2019-09-02	<1	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	A造气吹风气回收排气筒	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-02	40	
晋城市	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	A造气吹风气回收排气筒	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-02	<3	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	A造气吹风气回收排气筒	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-09-02	<20	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	A造气吹风气回收排气筒	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-02	<1	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	B造气吹风气回收排气筒	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-02	56	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	B造气吹风气回收排气筒	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-02	<3	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	B造气吹风气回收排气筒	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-09-02	<20	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	B造气吹风气回收排气筒	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-02	<1	
	山西晋丰煤化工有限责任公司	废气	35t/h×4+75t/h锅炉排气筒	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	20	mg/m ³	2019-09-02	<20	
	山西晋煤天源化工有限公司	废气	130t*3锅炉总排口	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-08-15	22	

晋城市	山西晋煤天源 化工有限公司	废气	130t*3锅炉 总排口	二氧化硫	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	50	mg/m3	2019-08-15	26	
	山西晋煤天源 化工有限公司	废气	130t*3锅炉 总排口	烟尘	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	20	mg/m3	2019-08-15	12.8	
	山西晋煤天源 化工有限公司	废气	75t三废炉 总排口	氮氧化物	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	100	mg/m3	2019-08-15	40	
	山西晋煤天源 化工有限公司	废气	75t三废炉 总排口	二氧化硫	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	50	mg/m3	2019-08-15	10	
晋城市	山西晋煤天源 化工有限公司	废气	75t三废炉 总排口	烟尘	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	20	mg/m3	2019-08-15	8.8	
晋城市	山西兰花大宁 发电有限公司	废气	2号烟囱	氮氧化物	车用压燃式、气体 燃料点燃式发动机 与汽车排气污染物 排放限值及测量方 法（中国III、IV、 V阶段）	GB 17691—2005	2.0	mg/m3	2019-09-03	0.68	
	山西兰花大宁 发电有限公司	废气	1号烟囱	氮氧化物	车用压燃式、气体 燃料点燃式发动机 与汽车排气污染物 排放限值及测量方 法（中国III、IV、 V阶段）	GB 17691—2005	2.0	mg/m3	2019-09-03	0.72	
晋城市	山西兰花科技 创业股份有限 公司化工分公 司	废气	三废炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排 放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-08-08	28	
	山西兰花科技 创业股份有限 公司化工分公 司	废气	三废炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排 放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-08-08	6	
	山西兰花科技 创业股份有限 公司化工分公 司	废气	三废炉	颗粒物	锅炉大气污染物排 放标准	GB13271-2014	30	mg/m3	2019-08-08	10.5	

晋城市	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废气	150t*2锅炉总排口	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-07-25	42	
	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废气	150t*2锅炉总排口	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-07-25	10	
	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	废气	150t*2锅炉总排口	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	20	mg/m ³	2019-07-25	5.8	
晋城市	山西兰花煤化工有限责任公司	废气	三废混燃炉	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-06-18	34	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废气	三废混燃炉	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-06-18	13	
晋城市	山西兰花煤化工有限责任公司	废气	三废混燃炉	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	20	mg/m ³	2019-06-18	8.9	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废气	锅炉排口	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-06-18	22	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废气	锅炉排口	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-06-18	7	
	山西兰花煤化工有限责任公司	废气	锅炉排口	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	20	mg/m ³	2019-06-18	6.3	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废气	35t/h*2三废炉总排口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-07-11	119	

晋城市	山西兰花清洁能源有限责任公司	废气	35t/h*2三废炉总排口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-07-11	<3	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废气	35t/h*2三废炉总排口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-07-11	4.1	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废气	35t/h*2锅炉总排口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-07-11	153	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废气	35t/h*2锅炉总排口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-07-11	3	
	山西兰花清洁能源有限责任公司	废气	35t/h*2锅炉总排口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-07-11	15.7	
晋城市	山西美陶陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-07-16	55	
	山西美陶陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-07-16	<3	
	山西美陶陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-07-16	<20	
晋城市	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	1#吹风气	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-10	44	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	1#吹风气	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-10	23	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	1#吹风气	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-09-10	15.1	

晋城市	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	3#吹风气	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-09-09	52	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	3#吹风气	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-09-09	18	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	3#吹风气	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m3	2019-09-09	9.5	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	4#、5#锅炉排口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-09-09	26	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	4#、5#锅炉排口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-09-09	5	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	4#、5#锅炉排口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m3	2019-09-09	8.6	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	55t*2三废炉排口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-09-09	26	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	55t*2三废炉排口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-09-09	5	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	55t*2三废炉排口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m3	2019-09-09	9.3	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	2#吹风气	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-09-10	45	
山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	2#吹风气	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-09-10	22		

晋城市	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	2#吹风气	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-09-10	16.9	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	4#吹风气	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-10	66	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	4#吹风气	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-10	20	
	山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂	废气	4#吹风气	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-09-10	13.9	
晋城市	阳城福龙陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-08-13	46	
	阳城福龙陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-08-13	<3	
	阳城福龙陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-08-13	<20	
	阳城福龙陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	林格曼黑度	陶瓷工业污染物排放标准	GB 25464-2010	1	级	2019-08-13	<1	
晋城市	阳城国际发电有限责任公司	废气	350mw锅炉1	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	100	mg/m ³	2019-07-01	25	
	阳城国际发电有限责任公司	废气	350mw锅炉1	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-01	16	
	阳城国际发电有限责任公司	废气	350mw锅炉1	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-01	2.5	
	阳城国际发电有限责任公司	废气	350mw锅炉2	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	100	mg/m ³	2019-07-02	29	

	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉2	二氧化硫	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	35	mg/m3	2019-07-02	12	
晋城市	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉2	烟尘	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	5	mg/m3	2019-07-02	2.4	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉3	氮氧化物	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	100	mg/m3	2019-07-01	18	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉3	二氧化硫	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	35	mg/m3	2019-07-01	16	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉3	烟尘	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	5	mg/m3	2019-07-01	3.5	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉4	氮氧化物	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	100	mg/m3	2019-07-01	18	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉4	二氧化硫	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	35	mg/m3	2019-07-01	12	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉4	烟尘	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	5	mg/m3	2019-07-01	2.3	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉5	氮氧化物	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	100	mg/m3	2019-07-03	29	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉5	二氧化硫	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	35	mg/m3	2019-07-03	10	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉5	烟尘	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	5	mg/m3	2019-07-03	3.0	

	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉6	氮氧化物	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	100	mg/m3	2019-07-04	21	
晋城市	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉6	二氧化硫	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	35	mg/m3	2019-07-04	9	
	阳城国际发电 有限责任公司	废气	350mw锅炉6	烟尘	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	5	mg/m3	2019-07-04	3.3	
	阳城晋煤能源 有限责任公司	废气	135MW锅炉 2#	氮氧化物	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	50	mg/m3	2019-07-23	24	
	阳城晋煤能源 有限责任公司	废气	135MW锅炉 2#	二氧化硫	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	35	mg/m3	2019-07-23	29	
	阳城晋煤能源 有限责任公司	废气	135MW锅炉 2#	烟尘	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	10	mg/m3	2019-07-23	4.9	
	阳城县大自然 陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物 排放标准》及其修 改单	GB 25464-2010	180	mg/m3	2019-08-27	51	
晋城市	阳城县大自然 陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物 排放标准》及其修 改单	GB 25464-2010	50	mg/m3	2019-08-27	<3	
	阳城县大自然 陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物 排放标准》及其修 改单	GB 25464-2010	30	mg/m3	2019-08-27	<20	
	阳城县大自然 陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	林格曼黑度	陶瓷工业污染物排 放标准	GB 25464-2010	1	级	2019-08-27	<1	
	阳城县华冠陶 瓷有限公司	废气	脱硫塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物 排放标准》及其修 改单	GB 25464-2010	180	mg/m3	2019-08-19	75	
	阳城县华冠陶 瓷有限公司	废气	脱硫塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物 排放标准》及其修 改单	GB 25464-2010	50	mg/m3	2019-08-19	<3	

	阳城县华冠陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-08-19	<20	
	阳城县华冠陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	林格曼黑度	陶瓷工业污染物排放标准	GB 25464-2010	1	级	2019-08-19	<1	
	阳城县金龙陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-07-15	50	
	阳城县金龙陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-07-15	<3	
晋城市	阳城县金龙陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-07-15	<20	
	阳城县龙达陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-07-15	42	
	阳城县龙达陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-07-15	<3	
	阳城县龙达陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-07-15	<20	
	阳城县龙飞陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-07-12	50	
	阳城县龙飞陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-07-12	<3	
	阳城县龙飞陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-07-12	<20	
	阳城县盛世陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-08-12	26	

晋城市	阳城县盛世陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-08-12	<3	
	阳城县盛世陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-08-12	<20	
	阳城县盛世陶瓷有限公司	废气	脱硫塔	林格曼黑度	陶瓷工业污染物排放标准	GB 25464-2010	1	级	2019-08-12	<1	
晋城市	阳城县时代陶瓷有限责任公司	废气	喷雾干燥塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-07-16	83	
	阳城县时代陶瓷有限责任公司	废气	喷雾干燥塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-07-16	<3	
	阳城县时代陶瓷有限责任公司	废气	喷雾干燥塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-07-16	<20	
晋城市	阳城县天一陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	氮氧化物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	180	mg/m ³	2019-07-15	59	
	阳城县天一陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	二氧化硫	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	50	mg/m ³	2019-07-15	<3	
	阳城县天一陶瓷有限公司	废气	喷雾干燥塔	颗粒物	《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单	GB 25464-2010	30	mg/m ³	2019-07-15	<20	
	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	烧结机头	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m ³	2019-08-26	90	
	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	烧结机头	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m ³	2019-08-26	<3	
	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	烧结机头	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-08-26	32.8	

晋城市	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	烧结机尾	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m ³	2019-08-28	17.1	
	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	高炉（矿槽）	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-08-28	4.5	
	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	高炉出铁场	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-08-29	2.4	
	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	热风炉+25t/h燃气锅炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-08-29	76	
	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	热风炉+25t/h燃气锅炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-08-29	<3	
	泽州县金秋铸造有限责任公司	废气	热风炉+25t/h燃气锅炉	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-08-29	2.9	
晋城市	中煤华晋集团晋城热电有限公司	废气	300mw机组2#	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	100	mg/m ³	2019-08-20	20	
	中煤华晋集团晋城热电有限公司	废气	300mw机组2#	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-08-20	5	
	中煤华晋集团晋城热电有限公司	废气	300mw机组2#	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-08-20	3.3	
	中煤华晋集团晋城热电有限公司	废气	300mw机组1#	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	100	mg/m ³	2019-09-24	15	
晋城市	中煤华晋集团晋城热电有限公司	废气	300mw机组1#	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-09-24	12	

晋城市	中煤华晋集团晋城热电有限公司	废气	300mw机组1#	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-09-24	3.9	
朔州市	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-22	7.53	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	氨氮(NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-22	0.046	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-22	325	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-22	18	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-22	<0.004	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-22	9	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-22	2.2	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-22	7	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	阴离子表面活性剂(LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-22	0.140	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-22	8.02	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	<0.004	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-22	0.00015	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	总磷(以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-22	0.29	
	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	<0.08	
朔州市	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-22	0.0015	

朔州市	华电水务朔州有限公司	废水	污水处理站出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-22	<0.01	
朔州市	山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂	废水	污水处理站出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-17	7.34	
	山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂	废水	污水处理站出口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-17	0.613	
	山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂	废水	污水处理站出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-17	16	
	山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂	废水	污水处理站出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-17	<0.004	
	山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂	废水	污水处理站出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-17	10	
	山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂	废水	污水处理站出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-17	1.1	
	山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂	废水	污水处理站出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-17	6	
	山西京玉发电有限责任公司右玉县污水处理厂	废水	污水处理站出口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-17	0.117	

	山西京玉发电 有限责任公司 右玉县污水处 理厂	废水	污水处理站 出口	总氮（以N 计）	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-17	6.58	
	山西京玉发电 有限责任公司 右玉县污水处 理厂	废水	污水处理站 出口	总铬	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	<0.004	
朔州市	山西京玉发电 有限责任公司 右玉县污水处 理厂	废水	污水处理站 出口	总汞	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-17	<0.00004	
	山西京玉发电 有限责任公司 右玉县污水处 理厂	废水	污水处理站 出口	总磷（以P 计）	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-17	0.12	
	山西京玉发电 有限责任公司 右玉县污水处 理厂	废水	污水处理站 出口	总铅	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	<0.08	
	山西京玉发电 有限责任公司 右玉县污水处 理厂	废水	污水处理站 出口	总砷	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-17	0.0008	
	山西京玉发电 有限责任公司 右玉县污水处 理厂	废水	污水处理站 出口	总镉	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-17	<0.01	
	山西梨花春酿 酒集团有限公 司	废水	总排口	pH值	发酵酒精和白酒工 业水污染物排放标 准	GB27631-2011	6-9	无量 纲	2019-09-04	7.75	
山西梨花春酿 酒集团有限公 司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ - N）	发酵酒精和白酒工 业水污染物排放标 准	GB27631-2011	30	mg/L	2019-09-04	0.61		

朔州市	山西梨花春酿酒集团有限公司	废水	总排口	化学需氧量	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	GB27631-2011	400	mg/L	2019-09-04	17	
	山西梨花春酿酒集团有限公司	废水	总排口	色度	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	GB27631-2011	80	倍	2019-09-04	5	
	山西梨花春酿酒集团有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	GB27631-2011	80	mg/L	2019-09-04	2.3	
	山西梨花春酿酒集团有限公司	废水	总排口	悬浮物	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	GB27631-2011	140	mg/L	2019-09-04	8	
	山西梨花春酿酒集团有限公司	废水	总排口	总氮(以N计)	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	GB27631-2011	50	mg/L	2019-09-04	2.00	
	山西梨花春酿酒集团有限公司	废水	总排口	总磷(以P计)	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准	GB27631-2011	3	mg/L	2019-09-04	0.10	
朔州市	山阴炫昂建材有限公司	废气	回转窑窑尾	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m ³	2019-09-17	5.74	
	山阴炫昂建材有限公司	废气	回转窑窑尾	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-09-17	263	
朔州市	山阴炫昂建材有限公司	废气	回转窑窑尾	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-09-17	8.0	
	山阴炫昂建材有限公司	废气	回转窑窑尾	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-09-17	1.119	
	山阴炫昂建材有限公司	废气	回转窑窑尾	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.05	mg/m ³	2019-09-17	0.0258	
	山阴炫昂建材有限公司	废气	回转窑窑尾	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-17	18.3	
	山阴炫昂建材有限公司	废气	回转窑窑头	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-17	17.0	
	朔州山水新时代水泥有限公司	废气	回转窑尾	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m ³	2019-07-26	4.50	

朔州市	朔州山水新时代水泥有限公司	废气	回转窑尾	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-07-26	160	
	朔州山水新时代水泥有限公司	废气	回转窑尾	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-07-26	28	
	朔州山水新时代水泥有限公司	废气	回转窑尾	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-07-26	0.371	
	朔州山水新时代水泥有限公司	废气	回转窑尾	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.05	mg/m ³	2019-07-26	<0.0025	
	朔州山水新时代水泥有限公司	废气	回转窑尾	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-26	9.8	
	朔州山水新时代水泥有限公司	废气	回转窑头	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-26	4.2	
晋中市	介休市国泰绿色能源有限公司	废气	垃圾焚烧炉	氮氧化物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	300	mg/m ³	2019-09-17	155	
	介休市国泰绿色能源有限公司	废气	垃圾焚烧炉	二氧化硫	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-09-17	5.26	
	介休市国泰绿色能源有限公司	废气	垃圾焚烧炉	汞及其化合物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	0.05	mg/m ³	2019-09-17	0.0061	
	介休市国泰绿色能源有限公司	废气	垃圾焚烧炉	颗粒物	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	30	mg/m ³	2019-09-17	27.3	
	介休市国泰绿色能源有限公司	废气	垃圾焚烧炉	氯化氢	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	60	mg/m ³	2019-09-17	1.6	

晋中市	介休市国泰绿色能源有限公司	废气	垃圾焚烧炉	一氧化碳	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	100	mg/m ³	2019-09-17	31.5	
晋中市	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	氨氮 (NH ₃ -N)	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	25	mg/L	2019-08-28	0.305	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	化学需氧量	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	100	mg/L	2019-08-28	7	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	六价铬	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.05	mg/L	2019-08-28	<0.004	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	色度	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	40	倍	2019-08-28	2	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	五日生化需氧量	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	30	mg/L	2019-08-28	1.1	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	悬浮物	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	30	mg/L	2019-08-28	6	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	总氮 (以N计)	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	40	mg/L	2019-08-28	13.2	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	总铬	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.03	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	总汞	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.001	mg/L	2019-08-28	0.00006	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	总磷 (以P计)	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	3	mg/L	2019-08-28	0.14	

	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	总铅	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.00009	
晋中市	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	总砷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.0003	
	平遥丰实再生资源回收开发有限公司	废水	处理设施出口	总镉	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.01	mg/L	2019-08-28	<0.00005	
晋中市	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	氨氮 (NH ₃ -N)	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	25	mg/L	2019-08-14	1.49	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	化学需氧量	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	100	mg/L	2019-08-14	6	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	六价铬	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.05	mg/L	2019-08-14	<0.004	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	色度	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	40	倍	2019-08-14	2	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	五日生化需氧量	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	30	mg/L	2019-08-14	1	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	悬浮物	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	30	mg/L	2019-08-14	7	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	总氮 (以N计)	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	40	mg/L	2019-08-14	35.4	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	总铬	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1	mg/L	2019-08-14	<0.03	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	总汞	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.001	mg/L	2019-08-14	0.00006	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	总磷 (以P计)	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	3	mg/L	2019-08-14	0.04	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	总铅	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1	mg/L	2019-08-14	<0.00009	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	总砷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1	mg/L	2019-08-14	<0.0003	
	昔阳县县城生活垃圾处理厂	废水	总排	总镉	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.01	mg/L	2019-08-14	<0.00005	

晋中市	祁县日兴电器有限公司	废水	总排口	pH值	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	6-9	无量纲	2019-09-03	8.67	
晋中市	祁县日兴电器有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	15	mg/L	2019-09-03	0.158	
	祁县日兴电器有限公司	废水	总排口	化学需氧量	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	80	mg/L	2019-09-03	25	
	祁县日兴电器有限公司	废水	总排口	悬浮物	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	50	mg/L	2019-09-03	8	
晋中市	山西强伟纸业 有限公司	废水	废水监测点 1	pH值	制浆造纸工业水污 染物排放标准	GB3544-2008	6-9	无量 纲	2019-07-30	7.14	
	山西强伟纸业 有限公司	废水	废水监测点 1	氨氮 (NH ₃ - N)	制浆造纸工业水污 染物排放标准	GB3544-2008	8	mg/L	2019-07-30	3.18	
	山西强伟纸业 有限公司	废水	废水监测点 1	化学需氧量	制浆造纸工业水污 染物排放标准	GB3544-2008	80	mg/L	2019-07-30	55	
	山西强伟纸业 有限公司	废水	废水监测点 1	色度	制浆造纸工业水污 染物排放标准	GB3544-2008	50	倍	2019-07-30	4	
	山西强伟纸业 有限公司	废水	废水监测点 1	五日生化需 氧量	制浆造纸工业水污 染物排放标准	GB3544-2008	20	mg/L	2019-07-30	1.4	
	山西强伟纸业 有限公司	废水	废水监测点 1	悬浮物	制浆造纸工业水污 染物排放标准	GB3544-2008	30	mg/L	2019-07-30	5	
	山西强伟纸业 有限公司	废水	废水监测点 1	总氮 (以N 计)	制浆造纸工业水污 染物排放标准	GB3544-2008	12	mg/L	2019-07-30	7.88	
	山西强伟纸业 有限公司	废水	废水监测点 1	总磷 (以P 计)	制浆造纸工业水污 染物排放标准	GB3544-2008	0.8	mg/L	2019-07-30	0.02	
晋中市	山西省平遥县 龙海实业有限 公司	废水	总排口	pH值	肉类加工工业水污 染物排放标准	GB13457-92	6.0-8.5	无量 纲	2019-08-28	8.46	
	山西省平遥县 龙海实业有限 公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ - N)	地表水环境质量标 准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-28	0.290	
	山西省平遥县 龙海实业有限 公司	废水	总排口	化学需氧量	地表水环境质量标 准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-28	18	

	山西省平遥县龙海实业有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	肉类加工工业水污染物排放标准	GB13457-92	40	mg/L	2019-08-28	2.6	
	山西省平遥县龙海实业有限公司	废水	总排口	悬浮物	肉类加工工业水污染物排放标准	GB13457-92	100	mg/L	2019-08-28	4	
晋中市	山西太谷恒达煤气化有限公司	废水	废水监测点1	pH值	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	6-9	无量纲	2019-08-27	6.92	
晋中市	山西太谷恒达煤气化有限公司	废水	废水监测点1	氨氮 (NH ₃ -N)	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	25	mg/L	2019-08-27	0.411	
	山西太谷恒达煤气化有限公司	废水	废水监测点1	化学需氧量	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/L	2019-08-27	26	
	山西太谷恒达煤气化有限公司	废水	废水监测点1	挥发酚	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.3	mg/L	2019-08-27	0.0006	
	山西太谷恒达煤气化有限公司	废水	废水监测点1	氰化物 (总氰化合物)	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.2	mg/L	2019-08-27	0.02	
	山西太谷恒达煤气化有限公司	废水	废水监测点1	悬浮物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	70	mg/L	2019-08-27	11	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	pH值	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	6-9	无量纲	2019-07-30	8.28	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1.5	mg/L	2019-07-30	1.14	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	30	mg/L	2019-07-30	19	

晋中市	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	挥发酚	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.01	mg/L	2019-07-30	0.0008	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	硫化物	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.5	mg/L	2019-07-30	<0.005	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	氰化物（总氰化合物）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.2	mg/L	2019-07-30	<0.004	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	铜	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	1.0	mg/L	2019-07-30	0.00547	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	五日生化需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	6	mg/L	2019-07-30	2.7	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废水	总排口	锌	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-07-30	<0.009	
晋中市	国电榆次热电有限公司	废气	废气监测点1	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m3	2019-07-24	30.7	
	国电榆次热电有限公司	废气	废气监测点1	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m3	2019-07-24	8.41	
晋中市	国电榆次热电有限公司	废气	废气监测点1	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m3	2019-07-24	<0.0025	
	国电榆次热电有限公司	废气	废气监测点1	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-24	<1	
	国电榆次热电有限公司	废气	废气监测点2	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m3	2019-07-24	29.4	

晋中市	国电榆次热电有限公司	废气	废气监测点2	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m3	2019-07-24	10.5	
	国电榆次热电有限公司	废气	废气监测点2	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m3	2019-07-24	<0.0025	
	国电榆次热电有限公司	废气	废气监测点2	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-24	<1	
晋中市	华能榆社发电有限责任公司	废气	3#锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m3	2019-08-28	28.4	
	华能榆社发电有限责任公司	废气	3#锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m3	2019-08-28	19.8	
	华能榆社发电有限责任公司	废气	3#锅炉	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m3	2019-08-28	<0.0025	
	华能榆社发电有限责任公司	废气	3#锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-08-28	<1	
	华能榆社发电有限责任公司	废气	4#锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m3	2019-08-28	28	
晋中市	华能榆社发电有限责任公司	废气	4#锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m3	2019-08-28	19.9	
	华能榆社发电有限责任公司	废气	4#锅炉	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m3	2019-08-28	<0.0025	
	华能榆社发电有限责任公司	废气	4#锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-08-28	<1	

晋中市	山西介休大佛寺煤业有限公司	废气	焦炉	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-09-17	152	
	山西介休大佛寺煤业有限公司	废气	焦炉	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-09-17	43	
	山西介休大佛寺煤业有限公司	废气	焦炉	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-17	31.6	是
晋中市	山西平遥峰岩煤焦集团有限公司	废气	废气监测点1	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-09-19	156	
	山西平遥峰岩煤焦集团有限公司	废气	废气监测点1	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-09-19	19	
	山西平遥峰岩煤焦集团有限公司	废气	废气监测点1	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-19	<20	
晋中市	山西强伟纸业有限公司	废气	废气监测点1	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-08-29	38.9	
	山西强伟纸业有限公司	废气	废气监测点1	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-08-29	13.1	
	山西强伟纸业有限公司	废气	废气监测点1	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-08-29	0.0135	
	山西强伟纸业有限公司	废气	废气监测点1	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-08-29	<1	
	山西瑞光热电有限责任公司	废气	废气监测点1	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-23	30.6	

晋中市	山西瑞光热电有限责任公司	废气	废气监测点1	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-23	15.5	
	山西瑞光热电有限责任公司	废气	废气监测点1	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-23	<0.0025	
	山西瑞光热电有限责任公司	废气	废气监测点1	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-23	<1	
	山西瑞光热电有限责任公司	废气	废气监测点2	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-23	21.5	
	山西瑞光热电有限责任公司	废气	废气监测点2	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-23	14.2	
	山西瑞光热电有限责任公司	废气	废气监测点2	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-23	<0.0025	
	山西瑞光热电有限责任公司	废气	废气监测点2	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-23	<1	
晋中市	山西省晋中万邦工贸有限公司(自备电厂)	废气	2×140t/h锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-30	35.3	
	山西省晋中万邦工贸有限公司(自备电厂)	废气	2×140t/h锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-30	21.7	
	山西省晋中万邦工贸有限公司(自备电厂)	废气	2×140t/h锅炉	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-30	<0.0025	

晋中市	山西省晋中万邦工贸有限公司(自备电厂)	废气	2×140t/h锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准[地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-30	<1	
晋中市	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	装煤	苯并(a)芘	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.3	mg/m ³	2019-09-19	0.236	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	装煤	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-09-19	61	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	装煤	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-09-19	25.4	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	1#、2#焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-09-19	119	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	1#、2#焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-09-19	11	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	1#、2#焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-19	<20	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	3#、4#焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-09-19	119	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	3#、4#焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-09-19	14	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	3#、4#焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-19	<20	
	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	推焦	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-09-19	38	

	山西省平遥兴华煤焦有限公司	废气	推焦	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-09-19	25.8	
晋中市	山西顺发热电有限责任公司	废气	废气监测点1	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-07-31	45.5	
	山西顺发热电有限责任公司	废气	废气监测点1	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-07-31	<3	
	山西顺发热电有限责任公司	废气	废气监测点1	汞及其化合物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	0.03	mg/m ³	2019-07-31	<0.0025	
	山西顺发热电有限责任公司	废气	废气监测点1	林格曼黑度	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	1	级	2019-07-31	<1	
	山西顺发热电有限责任公司	废气	废气监测点1	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	20	mg/m ³	2019-07-31	<20	
晋中市	太谷县恒发能源有限公司	废气	1#焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-09-18	50	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	1#焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-09-18	19	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	1#焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-18	<20	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	推焦	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-09-18	32	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	推焦	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-09-18	20	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	2#焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-09-18	53	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	2#焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-09-18	16	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	2#焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-18	<20	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	装煤	苯并(a)芘	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.3	ug/m ³	2019-09-18	0.231	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	装煤	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	100	mg/m ³	2019-09-18	59	
	太谷县恒发能源有限公司	废气	装煤	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-09-18	21	

晋中市	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废气	3×180t/h 锅炉	氮氧化物	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-08-29	37	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废气	3×180t/h 锅炉	二氧化硫	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-08-29	11.3	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废气	3×180t/h 锅炉	汞及其化合物	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	0.03	mg/m ³	2019-08-29	0.0045	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废气	3×180t/h 锅炉	林格曼黑度	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	1	级	2019-08-29	<1	
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	废气	3×180t/h 锅炉	烟尘	火电厂大气污染物 排放标准	GB13223-2011	20	mg/m ³	2019-08-29	<20	
晋中市	智海企业集团榆次水泥有限公司	废气	废气监测点 2	氨	水泥工业大气污染 物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m ³	2019-08-05	4.91	
晋中市	智海企业集团榆次水泥有限公司	废气	废气监测点 2	氮氧化物	水泥工业大气污染 物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-08-05	211	
	智海企业集团榆次水泥有限公司	废气	废气监测点 2	二氧化硫	水泥工业大气污染 物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-08-05	<3	
	智海企业集团榆次水泥有限公司	废气	废气监测点 2	氟化物	水泥工业大气污染 物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-08-05	0.12	
	智海企业集团榆次水泥有限公司	废气	废气监测点 2	汞及其化合物	水泥工业大气污染 物排放标准	GB4915-2013	0.05	mg/m ³	2019-08-05	0.0105	
	智海企业集团榆次水泥有限公司	废气	废气监测点 2	颗粒物	水泥工业大气污染 物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-08-05	<20	

	智海企业集团榆次水泥有限公司	废气	废气监测点4	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-08-05	<20	
晋中市	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-12	8.48	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-12	0.660	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-12	19	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-12	<0.004	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-12	8	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-12	3.3	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-12	8	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-12	0.06	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-12	13.1	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-12	<0.03	

	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-12	<0.00004	
晋中市	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-12	0.20	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-12	<0.00009	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-12	<0.0003	
	和顺景盛污水处理有限责任公司	废水	总出水口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-12	<0.00005	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-29	8.13	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-29	0.364	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-29	16	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-29	<0.004	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-29	4	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-29	2.4	

晋中市	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-29	6	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-29	0.05	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-29	12.0	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.03	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-29	0.0005	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.4	mg/L	2019-08-29	0.17	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.00009	
晋中市	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.0003	
	介休市帅达污水处理有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-29	<0.00005	
	灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-29	7.92	
	灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-29	0.506	

晋中市

灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-29	29	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-29	<0.004	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-29	2	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-29	6.0	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-29	5	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-29	<0.05	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-29	15.3	是
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.03	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-29	0.00022	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-29	0.37	
灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.00009	

	灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.0003	
	灵石县保净污水处理有限公司	废水	总出水口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-29	<0.00005	
晋中市	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-28	8.34	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-28	0.283	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-28	13	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-28	<0.004	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-28	2	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-28	2.0	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-28	<4	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-28	0.05	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-28	7.43	

	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.03	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-28	<0.00004	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-28	0.09	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.00009	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.0003	
	平遥县瑞思污水处理有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-28	<0.00005	
晋中市	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-28	8.35	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-28	0.206	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-28	15	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-28	<0.004	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-28	2	

晋中市	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-28	2.4	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-28	4	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-28	<0.05	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-28	3.26	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.03	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-28	0.0001	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-28	0.22	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.00009	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.0003	
	祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-28	<0.00005	
	祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-28	8.13	

晋中市

祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-28	0.311	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-28	24	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-28	<0.004	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-28	2	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-28	4.5	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-28	<4	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-28	0.06	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-28	11.5	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.03	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-28	<0.00004	
祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	总磷 (以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-28	0.15	

	祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.00009	
晋中市	祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-28	<0.0003	
	祁县鸿宇市政污水处理有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-28	<0.00005	
晋中市	山西汾西矿业(集团)有限责任公灵石公用事业分公司(两渡污水处理站)(灵石县两渡镇污水处理厂)	废水	总出水口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-29	8.32	
	山西汾西矿业(集团)有限责任公灵石公用事业分公司(两渡污水处理站)(灵石县两渡镇污水处理厂)	废水	总出水口	氨氮(NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-29	0.347	
	山西汾西矿业(集团)有限责任公灵石公用事业分公司(两渡污水处理站)(灵石县两渡镇污水处理厂)	废水	总出水口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-29	9	

	山西汾西矿业（集团）有限责任公司灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-29	<0.004	
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-29	4	
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-29	1.4	
晋中市	山西汾西矿业（集团）有限责任公司灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-29	4	

山西汾西矿业（集团）有限责任公灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-29	0.06	
山西汾西矿业（集团）有限责任公灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-29	10	
山西汾西矿业（集团）有限责任公灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.03	
山西汾西矿业（集团）有限责任公灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-29	0.00006	

晋中市	山西汾西矿业（集团）有限责任公司灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-29	0.65	是
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.00009	
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-29	<0.0003	
晋中市	山西汾西矿业（集团）有限责任公司灵石公用事业分公司（两渡污水处理站）（灵石县两渡镇污水处理厂）	废水	总出水口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-29	<0.00005	
	山西正阳污水净化有限公司（二厂）	废水	总排	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-26	8.33	

晋中市	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	氨氮(NH ₃ -N)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-26	0.225	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-26	12	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-26	<0.004	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-26	2	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-26	1.8	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-26	7	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-26	<0.05	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-26	6.37	
晋中市	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-26	<0.03	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-26	0.00015	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	总磷(以P计)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.4	mg/L	2019-08-26	0.06	

晋中市	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-26	<0.00009	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-26	<0.0003	
	山西正阳污水净化有限公司(二厂)	废水	总排	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-26	<0.00005	
晋中市	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-27	8.27	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-27	0.320	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-27	32	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-27	<0.004	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-27	16	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-27	5.9	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-27	5	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-27	<0.05	

晋中市	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-27	9.69	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-27	<0.03	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-27	<0.00004	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-27	0.25	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-27	<0.00009	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-27	0.0011	
	寿阳县城南污水处理厂有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-27	<0.00005	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-30	7.91	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-30	0.198	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-30	11	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-30	<0.004	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-30	4	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-30	1.6	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-30	<4	

	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-30	<0.05	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-30	8.75	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-30	<0.03	
晋中市	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-30	<0.00004	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-30	0.04	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-30	<0.00009	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-30	<0.0003	
	寿阳县污水处理厂有限公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-30	<0.00005	
晋中市	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-27	8.18	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-27	0.354	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-27	16	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-27	<0.004	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-27	2	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-27	2.6	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-27	7	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-27	0.05	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-27	19.1	是

	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-27	<0.03	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-27	0.00064	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-27	0.05	
晋中市	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-27	<0.00009	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-27	<0.0003	
	太谷首创水务有限责任公司	废水	总出水口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-27	<0.00005	
晋中市	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-14	8.55	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-14	0.687	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-14	16	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-14	<0.004	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-14	4	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-14	2.6	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-14	8	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-14	<0.05	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-14	14.0	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-14	<0.03	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-14	<0.00004	

	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-14	0.30	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-14	<0.00009	
	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-14	<0.0003	
晋中市	昔阳县污水处理中心	废水	出水口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-14	<0.00005	
晋中市	榆社县污水处理中心	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-05	7.82	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-05	0.290	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-05	9	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-05	<0.004	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-05	4	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-05	1.4	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-05	5	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-05	<0.05	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-05	11.7	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-05	<0.03	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-05	0.00004	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-05	0.24	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-05	<0.00009	

	榆社县污水处理中心	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-05	0.0023	
	榆社县污水处理中心	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-05	<0.00005	
晋中市	左权县污水处理中心	废水	总排	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-01	8.04	
晋中市	左权县污水处理中心	废水	总排	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-08-01	0.247	
	左权县污水处理中心	废水	总排	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-01	12	
	左权县污水处理中心	废水	总排	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-01	<0.004	
	左权县污水处理中心	废水	总排	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-01	2	
	左权县污水处理中心	废水	总排	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-01	2.0	
	左权县污水处理中心	废水	总排	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-01	6	
	左权县污水处理中心	废水	总排	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-01	<0.05	
	左权县污水处理中心	废水	总排	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-01	11.5	
	左权县污水处理中心	废水	总排	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-01	<0.03	
	左权县污水处理中心	废水	总排	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-01	0.00043	
	左权县污水处理中心	废水	总排	总磷 (以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-01	0.24	
	左权县污水处理中心	废水	总排	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-01	<0.00009	
	左权县污水处理中心	废水	总排	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-01	0.0009	
	左权县污水处理中心	废水	总排	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-01	<0.00005	

运城市	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-19	7.41	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-19	<0.06	
运城市	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	mg/L	2019-08-19	230	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-19	<0.004	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-19	8	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-19	0.06	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-19	5.4	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-19	4	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	阴离子表面活性剂(LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-19	0.09	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-19	9.61	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	0.00148	

	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-19	0.00008	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	0.00071	
运城市	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-19	0.0019	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-19	0.0008	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	氨氮(NH ₃ -N)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-19	0.6	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-19	25	
	运城首创水务有限公司(城西污水处理厂)	废水	一期二期废水混合排放口	总磷(以P计)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.4	mg/L	2019-08-19	0.48	是
运城市	北方铜业股份有限公司运城动能分公司	废气	25吨锅炉废气排放口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-10	15	
	北方铜业股份有限公司运城动能分公司	废气	25吨锅炉废气排放口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-09-10	152.14	
	北方铜业股份有限公司运城动能分公司	废气	25吨锅炉废气排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-09-10	15.69	
	北方铜业股份有限公司运城动能分公司	废气	25吨锅炉废气排放口	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-10	<1	

运城市	南风化工集团股份有限公司元明粉分公司	废气	锅炉废气排放口	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-08-08	19.09	
	南风化工集团股份有限公司元明粉分公司	废气	锅炉废气排放口	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-08-08	2.73	
运城市	南风化工集团股份有限公司元明粉分公司	废气	锅炉废气排放口	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-08-08	<1	
	南风化工集团股份有限公司元明粉分公司	废气	锅炉废气排放口	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-08-08	1	
运城市	山西大唐国际运城发电有限责任公司	废气	2#2080t/h锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-09-04	28.63	
	山西大唐国际运城发电有限责任公司	废气	2#2080t/h锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-09-04	3.44	
	山西大唐国际运城发电有限责任公司	废气	2#2080t/h锅炉	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-09-04	1.26	
	山西大唐国际运城发电有限责任公司	废气	2#2080t/h锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-09-04	<1	
运城市	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	废气	脱硫再生槽排放口	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-07-25	8.07	
运城市	山西复晟铝业有限公司	废气	2*220t/h循环流化床锅炉混合排放口	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-11	42.89	
	山西复晟铝业有限公司	废气	2*220t/h循环流化床锅炉混合排放口	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-11	11.97	

	山西复晟铝业 有限公司	废气	2*220t/h循 环流化床锅 炉混合排放 口	烟尘	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	5	mg/m3	2019-07-11	<1	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	2*220t/h循 环流化床锅 炉混合排放 口	烟气黑度	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	1	级	2019-07-11	1	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	碎煤机排放 口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	50	mg/m3	2019-07-11	1.07	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	1#胶带提升 机	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	30	mg/m3	2019-07-10	5.22	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	2#胶带提升 机	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	30	mg/m3	2019-07-09	6.18	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	1#氧化铝仓 顶排放口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	30	mg/m3	2019-07-10	10.05	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	2#氧化铝仓 顶排放口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	30	mg/m3	2019-07-10	13.27	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	3#氧化铝仓 顶排放口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	30	mg/m3	2019-07-10	15.48	
运城市	山西复晟铝业 有限公司	废气	1#包装机排 放口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	30	mg/m3	2019-07-10	2.44	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	3#包装机排 放口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	30	mg/m3	2019-07-10	2.12	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	煤气站破碎 机排放口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	50	mg/m3	2019-07-10	1.29	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	1#煤场皮带 排放口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	50	mg/m3	2019-07-10	3.57	
	山西复晟铝业 有限公司	废气	5#煤场皮带 排放口	颗粒物	铝工业污染物排放 标准	GB 25465-2010	50	mg/m3	2019-07-10	5.49	

	山西复晟铝业有限公司	废气	一体化破制样排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	<1	
	山西复晟铝业有限公司	废气	1#破碎机排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	1.61	
	山西复晟铝业有限公司	废气	2#破碎机排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	1.38	
	山西复晟铝业有限公司	废气	1#振动筛排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	1.63	
	山西复晟铝业有限公司	废气	2#振动筛排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	1.25	
	山西复晟铝业有限公司	废气	7#皮带下8#皮带溜槽排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	<1	
	山西复晟铝业有限公司	废气	9#皮带下10#皮带溜槽排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	<1	
	山西复晟铝业有限公司	废气	石灰破碎机排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	<1	
	山西复晟铝业有限公司	废气	1#石灰皮带下2#石灰皮带溜槽排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	3.36	
	山西复晟铝业有限公司	废气	2#入磨定量给料机排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	14.88	
	山西复晟铝业有限公司	废气	3#入磨定量给料机排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	12.43	
	山西复晟铝业有限公司	废气	4#入磨定量给料机排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	10.96	
运城市	山西复晟铝业有限公司	废气	焙烧炉排放口	二氧化硫	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	400	mg/m ³	2019-07-10	202	

	山西复晟铝业有限公司	废气	焙烧炉排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-10	<1	
	山西复晟铝业有限公司	废气	流化床排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	30	mg/m ³	2019-07-10	3.58	
	山西复晟铝业有限公司	废气	渣仓排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m ³	2019-07-10	3.18	
	山西复晟铝业有限公司	废气	2#包装机排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	30	mg/m ³	2019-07-11	2.19	
运城市	山西复晟铝业有限公司	废气	2#石灰皮带下3#石灰皮带溜槽排放口	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-07-11	2.37	
运城市	山西合盛工贸有限公司	废气	40t+35t燃煤锅炉废气排放口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-08-14	68.94	
	山西合盛工贸有限公司	废气	40t+35t燃煤锅炉废气排放口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m ³	2019-08-14	33.19	
	山西合盛工贸有限公司	废气	40t+35t燃煤锅炉废气排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m ³	2019-08-14	3.63	
	山西合盛工贸有限公司	废气	40t+35t燃煤锅炉废气排放口	烟气黑度(林格曼黑度, 级)	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-08-14	1	
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	pH值	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	6-9	无量纲	2019-08-14	8.01	
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	氨氮(NH ₃ -N)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-14	0.56	
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-14	26.67	

运城市	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	挥发酚	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.1	mg/L	2019-08-14	0.0034	
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	硫化物	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.5	mg/L	2019-08-14	<0.005	
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	氰化物（总氰化合物）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	0.2	mg/L	2019-08-14	<0.004	
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	石油类	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	3	mg/L	2019-08-14	0.26	
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	总氮（以N计）	合成氨工业水污染物排放标准	GB13458-2013	35	mg/L	2019-08-14	5.94	
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	废水	废水总排口	总磷（以P计）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.4	mg/L	2019-08-14	0.15	
运城市	山西银昌化工有限责任公司	废气	硫化工段碱液喷淋系统排放口	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	20	mg/L	2019-07-24	3.22	
	山西银昌化工有限责任公司	废气	燃煤锅炉排放口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-07-24	75	
	山西银昌化工有限责任公司	废气	燃煤锅炉排放口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	200	mg/m3	2019-07-24	30	
	山西银昌化工有限责任公司	废气	燃煤锅炉排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	30	mg/m3	2019-07-24	9.03	
	山西银昌化工有限责任公司	废气	燃煤锅炉排放口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-07-24	1	
	山西银昌化工有限责任公司	废气	硝化工艺系统排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-07-24	114	

	山西银昌化工 有限责任公司	废气	硝化工艺系 统排放口	硫酸雾	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	45	mg/m3	2019-07-24	0.77	
	山西银昌化工 有限责任公司	废气	稀酸浓缩装 置排放口	氮氧化物	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-07-24	8	
	山西银昌化工 有限责任公司	废气	稀酸浓缩装 置排放口	二氧化硫	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-07-24	17	
	山西银昌化工 有限责任公司	废气	稀酸浓缩装 置排放口	颗粒物	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-07-24	2.25	
运城市	山西永东化工 股份有限公司	废气	9#再处理袋 滤器排放口	颗粒物	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	18	mg/m3	2019-08-28	<1	
	山西永东化工 股份有限公司	废气	1#再处理袋 滤器排放口	颗粒物	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	18	mg/m3	2019-08-27	4.09	
	山西永东化工 股份有限公司	废气	2#焦油蒸馏 管式炉排放 口	氮氧化物	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-29	164	
	山西永东化工 股份有限公司	废气	2#焦油蒸馏 管式炉排放 口	二氧化硫	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-29	218	
	山西永东化工 股份有限公司	废气	2#焦油蒸馏 管式炉排放 口	颗粒物	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-29	<1	
	山西永东化工 股份有限公司	废气	6#再处理袋 滤器排放口	颗粒物	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	18	mg/m3	2019-08-28	<1	
	山西永东化工 股份有限公司	废气	2#工业萘初 馏管式炉排 放口	氮氧化物	大气污染物综合排 放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-29	161	

运城市	山西永东化工股份有限公司	废气	2#工业萘初馏管式炉排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-29	457	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#工业萘初馏管式炉排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-29	8.11	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#工业萘初馏管式炉排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-28	196	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#工业萘初馏管式炉排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-28	212	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#工业萘初馏管式炉排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-28	4.02	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#改质沥A管式炉排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-29	185	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#改质沥A管式炉排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-29	155	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#改质沥A管式炉排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-29	8.57	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#焦油蒸馏管式炉1排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-28	204	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#焦油蒸馏管式炉1排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-28	199	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#焦油蒸馏管式炉1排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-28	1.63	

运城市	山西永东化工股份有限公司	废气	5#再处理袋滤器排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	18	mg/m3	2019-08-27	<1	
	山西永东化工股份有限公司	废气	T1#收集袋滤器排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	18	mg/m3	2019-08-27	1.14	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#改质沥青B管式炉排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-29	184	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#改质沥青B管式炉排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-29	184	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#改质沥青B管式炉排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-29	<1	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#工业萘精馏管式炉排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-29	178	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#工业萘精馏管式炉排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-29	444	
	山西永东化工股份有限公司	废气	2#工业萘精馏管式炉排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-29	6.13	
	山西永东化工股份有限公司	废气	T1#再处理袋滤器排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	18	mg/m3	2019-08-27	<1	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#改质沥青A管式炉排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-28	183	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#改质沥青A管式炉排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-28	244	

运城市	山西永东化工股份有限公司	废气	1#改质沥青A管式炉排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-28	5.16	
	山西永东化工股份有限公司	废气	二电厂废气排放口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m3	2019-09-28	108.32	
	山西永东化工股份有限公司	废气	二电厂废气排放口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m3	2019-09-28	4.22	
	山西永东化工股份有限公司	废气	二电厂废气排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m3	2019-09-28	18.71	
	山西永东化工股份有限公司	废气	二电厂废气排放口	烟气黑度(林格曼黑度, 级)	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-28	1	
	山西永东化工股份有限公司	废气	一电厂废气排放口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m3	2019-08-28	105.03	
	山西永东化工股份有限公司	废气	一电厂废气排放口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m3	2019-08-28	2.73	
	山西永东化工股份有限公司	废气	一电厂废气排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m3	2019-08-28	56.59	是
	山西永东化工股份有限公司	废气	一电厂废气排放口	烟气黑度(林格曼黑度, 级)	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-08-28	<1	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#工业萘精馏管式炉排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-28	200	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#工业萘精馏管式炉排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-28	210	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#工业萘精馏管式炉排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-28	1.25	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#焦油蒸馏管式炉2排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-08-28	165	

运城市	山西永东化工股份有限公司	废气	1#焦油蒸馏管式炉2排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-08-28	239	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#焦油蒸馏管式炉2排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-08-28	2.91	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#改质沥青B管式炉排放口	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m3	2019-09-28	182	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#改质沥青B管式炉排放口	二氧化硫	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	550	mg/m3	2019-09-28	223	
	山西永东化工股份有限公司	废气	1#改质沥青B管式炉排放口	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-09-28	2.01	
运城市	山西漳泽电力股份有限公司 河津发电分公司	废气	1号煤粉锅炉 (DA007)	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m3	2019-07-24	38.06	
	山西漳泽电力股份有限公司 河津发电分公司	废气	1号煤粉锅炉 (DA007)	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m3	2019-07-24	17.91	
	山西漳泽电力股份有限公司 河津发电分公司	废气	1号煤粉锅炉 (DA007)	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m3	2019-07-24	4.67	
	山西漳泽电力股份有限公司 河津发电分公司	废气	1号煤粉锅炉 (DA007)	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-24	<1	
	山西漳泽电力股份有限公司 河津发电分公司	废气	2号煤粉锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m3	2019-07-24	35.71	

	山西漳泽电力股份有限公司 河津发电分公司	废气	2号煤粉锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-24	13.10	
运城市	山西漳泽电力股份有限公司 河津发电分公司	废气	2号煤粉锅炉	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-24	2.59	
	山西漳泽电力股份有限公司 河津发电分公司	废气	2号煤粉锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-24	<1	
运城市	威顿水泥集团有限责任公司	废气	一线石灰石锤石破碎机 废气排放口	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-17	2.98	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	二、三线石灰石破碎袋 收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-17	2.05	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	砂岩破碎袋收尘排气	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-18	1.23	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	二线石灰石库顶袋收尘 排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-19	3.05	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	二三线砂岩库顶袋收尘 排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-19	5.76	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	一线生料库顶袋收尘 排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-17	1.15	

威顿水泥集团有限责任公司	废气	二线生料库顶袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-17	1.98	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	一线熟料库顶袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-19	5.00	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	二线熟料库顶袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-17	6.29	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	一线煤磨袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-09-17	4.88	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	二线煤磨袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-09-18	3.68	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	三线煤磨袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-09-17	1.68	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	三线原料输送皮带收尘排气筒(3#)	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-19	1.95	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	三线生料磨回料皮带收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-19	2.82	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	三线生料入库提升机收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-17	1.97	
威顿水泥集团有限责任公司	废气	二线熟料散装袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-19	5.13	

运城市	威顿水泥集团有限责任公司	废气	水泥磨袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-18	4.18	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	矿渣粉磨袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-18	1.42	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	1#包装机袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-18	5.00	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	入辊压机皮带袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-18	2.46	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	辊压机袋收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-09-18	2.39	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	二线窑头电袋复合收尘排气筒	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	20	mg/m3	2019-09-19	8.7	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	一线窑头电袋复合收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-09-18	2.83	
运城市	威顿水泥集团有限责任公司	废气	二线窑头电袋复合收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-09-19	7.72	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	三线窑头电袋复合收尘排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-09-25	5.63	
	威顿水泥集团有限责任公司	废气	二线窑头电袋复合收尘排气筒	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	120	mg/m3	2019-09-20	10.5	

运城市	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-13	7.57	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-13	<0.06	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-13	530	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-13	<0.004	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-13	8	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-13	0.063	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-13	7.4	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-13	8	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-13	<0.05	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-13	11.60	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	0.00095	
	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-13	0.00007	
	运城市	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	0.0006
新绛县城区污水处理厂		废水	厂总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	0.0009	
新绛县城区污水处理厂		废水	厂总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-13	0.00079	
新绛县城区污水处理厂		废水	厂总排口	氨氮(NH ₃ -N)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-13	1.44	
新绛县城区污水处理厂		废水	厂总排口	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-13	23	

	新绛县城区污水处理厂	废水	厂总排口	总磷（以P计）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.4	mg/L	2019-08-13	0.09	
运城市	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-15	7.20	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	氨氮（NH ₃ -N）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-15	0.75	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-15	0.06	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-15	7900	是
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-15	16	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.004	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-15	8	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-15	<0.06	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	6.7	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	8	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	阴离子表面活性剂（LAS）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-15	0.05	
	运城市	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-15	11.70
垣曲县污水处理中心		废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.0010	
垣曲县污水处理中心		废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-15	0.00031	
垣曲县污水处理中心		废水	总排口	总磷（以P计）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.4	mg/L	2019-08-15	0.18	
垣曲县污水处理中心		废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.0005	

	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.00083	
	垣曲县污水处理中心	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-15	0.0008	
运城市	运城锐宝制版有限公司	废气	镀铜工序碱喷淋吸收塔废气排放口	硫酸雾	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	30	mg/m ³	2019-08-29	0.69	
	运城锐宝制版有限公司	废气	镀铬工序碱喷淋吸收塔	铬酸雾	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.05	mg/m ³	2019-08-29	0.00095	
	运城锐宝制版有限公司	废气	打样工段废气排放口	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	50	mg/m ³	2019-08-30	3.29	
运城市	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-15	7.70	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-15	0.07	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-15	800	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-15	<0.004	
运城市	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-15	16	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-15	0.06	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	7.5	

运城市	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-15	9	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-15	0.07	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	总氮 (以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-15	13.83	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.0014	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-15	0.00012	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.00046	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-15	0.0014	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-15	0.0008	
运城市	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	氨氮 (NH ₃ -N)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-15	1.01	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-15	37	
	运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司	废水	厂总排口	总磷 (以P计)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.4	mg/L	2019-08-15	0.28	

运城市	中铝山西新材料有限公司	废气	4#锅炉排气筒	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-24	36.67	
	中铝山西新材料有限公司	废气	4#锅炉排气筒	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-24	17.78	
	中铝山西新材料有限公司	废气	4#锅炉排气筒	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-24	1.59	
	中铝山西新材料有限公司	废气	4#锅炉排气筒	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-24	<1	
	中铝山西新材料有限公司	废气	3#锅炉排放口	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-24	37.22	
	中铝山西新材料有限公司	废气	3#锅炉排放口	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-24	11.28	
	中铝山西新材料有限公司	废气	3#锅炉排放口	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-24	2.65	
	中铝山西新材料有限公司	废气	3#锅炉排放口	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-24	<1	
运城市	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-08-13	7.51	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	氨氮(NH ₃ -N)	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	2.0	mg/L	2019-08-13	1.28	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-13	<0.06	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-13	230	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	化学需氧量	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	40	mg/L	2019-08-13	20	

运城市	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-13	<0.004	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-13	4	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-13	<0.06	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-13	5.3	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-13	2	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-13	0.07	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-13	12.50	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	0.0012	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-13	0.0008	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	总磷（以P计）	地表水环境质量标准	GB 3838 - 2002	0.4	mg/L	2019-08-13	0.14	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	0.0006	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-13	0.0016	
	稷山联合水务有限公司	废水	厂总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-13	0.0008	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#烧结机尾废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m ³	2019-08-15	2.53	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	转炉2次烟气混铁炉排放口	颗粒物	炼钢工业大气污染物排放标准	GB28664-2012	15	mg/m ³	2019-08-21	0.40	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#转炉一次烟气排放口	颗粒物	炼钢工业大气污染物排放标准	GB28664-2012	50	mg/m ³	2019-08-22	3.25	

运城市

稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#烧结机尾废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-08-14	5.14	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#高炉出铁场废气排放口	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m3	2019-08-15	2.33	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#烧结筛分废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-08-13	3.05	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#烧结筛分废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-08-14	1.81	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#烧结机尾冷却废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-08-14	0.92	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#烧结机头废气排放口	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m3	2019-08-22	193	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#烧结机头废气排放口	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m3	2019-08-22	7	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#烧结机头废气排放口	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m3	2019-08-22	0.19	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#烧结机头废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m3	2019-08-22	3.48	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#高炉槽下,槽上废气排放口	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m3	2019-08-20	0.88	
稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#烧结配料废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-08-15	1.17	

	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#高炉热风炉废气排放口	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m3	2019-08-22	28	
运城市	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#高炉热风炉废气排放口	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m3	2019-08-22	11	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#高炉热风炉废气排放口	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m3	2019-08-22	0.43	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#高炉煤粉制备废气排放口	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m3	2019-08-15	5.44	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#烧结机尾冷却废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-08-22	2.36	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#烧结配料废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m3	2019-08-14	0.51	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#高炉热风炉废气排放口	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m3	2019-08-22	28	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#高炉热风炉废气排放口	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m3	2019-08-22	17	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#高炉热风炉废气排放口	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m3	2019-08-22	0.41	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	热处理炉废气排放口	氮氧化物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	300	mg/m3	2019-08-22	9	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	热处理炉废气排放口	二氧化硫	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	150	mg/m3	2019-08-22	1	

	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	热处理炉废气排放口	颗粒物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	15	mg/m ³	2019-08-22	1.39	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#高炉煤粉制备废气排放口	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-08-15	7.67	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#高炉槽上,槽下废气排放口	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-08-15	0.92	
运城市	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#烧结机头废气排放口	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m ³	2019-08-22	174	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#烧结机头废气排放口	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m ³	2019-08-22	9	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#烧结机头废气排放口	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m ³	2019-08-22	0.26	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	2#烧结机头废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-08-22	2.93	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	1#转炉一次烟气排放口	颗粒物	炼钢工业大气污染物排放标准	GB28664-2012	50	mg/m ³	2019-08-22	14.89	
	稷山县铭福钢铁制品有限公司	废气	石灰窑废气排放口	颗粒物	炼钢工业大气污染物排放标准	GB28664-2012	30	mg/m ³	2019-08-22	0.76	
运城市	稷山县秦晋电力铁合金有限公司	废气	2*75t循环流化床锅炉排污口	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-08-13	63.83	
	稷山县秦晋电力铁合金有限公司	废气	2*75t循环流化床锅炉排污口	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-08-13	20.43	

运城	稷山县秦晋电力铁合金有限公司	废气	2*75t循环流化床锅炉排污口	林格曼黑度	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	1	级	2019-08-13	<1	
	稷山县秦晋电力铁合金有限公司	废气	2*75t循环流化床锅炉排污口	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	20	mg/m ³	2019-08-13	4.62	
忻州市	华电忻州广宇煤电有限公司	无组织	油库周边无组织1#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-25	0.34	
	华电忻州广宇煤电有限公司	无组织	厂界1#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-25	0.36	
	华电忻州广宇煤电有限公司	无组织	厂界2#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-25	0.36	
	华电忻州广宇煤电有限公司	无组织	厂界3#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-25	0.37	
	华电忻州广宇煤电有限公司	无组织	油库周边无组织2#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-25	0.35	
忻州市	华电忻州广宇煤电有限公司	无组织	油库周边无组织3#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-25	0.33	
	华电忻州广宇煤电有限公司	无组织	油库周边无组织4#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-25	0.34	
忻州市	山西鲁能河曲发电有限公司	无组织	厂界1#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-26	0.35	
	山西鲁能河曲发电有限公司	无组织	厂界2#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-26	0.35	
	山西鲁能河曲发电有限公司	无组织	厂界3#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-26	0.35	
	山西鲁能河曲发电有限公司	无组织	油库周边1#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-26	0.34	
	山西鲁能河曲发电有限公司	无组织	油库周边2#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-26	0.38	
	山西鲁能河曲发电有限公司	无组织	油库周边3#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-26	0.38	
	山西鲁能河曲发电有限公司	无组织	油库周边4#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-26	0.35	

忻州市	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	1#焦炉炉顶机侧1#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-08-22	0.05	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	1#焦炉炉顶机侧2#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-08-22	0.05	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	1#焦炉炉顶焦侧3#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-08-22	0.07	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	1#焦炉炉顶焦侧4#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-08-22	0.07	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	2#焦炉炉顶机侧1#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-08-22	0.07	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	2#焦炉炉顶机侧2#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-08-22	0.07	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	2#焦炉炉顶焦侧3#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-08-22	0.05	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	2#焦炉炉顶焦侧4#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-08-22	0.07	
忻州市	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	厂界1#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-08-22	<0.0015	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	厂界1#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-08-22	0.004	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	厂界2#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-08-22	<0.0015	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	厂界2#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-08-22	0.003	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	厂界3#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-08-22	<0.0015	
	山西禹王煤炭气化有限公司	无组织	厂界3#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-08-22	0.004	
	山西漳电同华发电有限公司	无组织	油库周边无组织1#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-27	0.53	
	山西漳电同华发电有限公司	无组织	油库周边无组织2#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-27	0.51	
	山西漳电同华发电有限公司	无组织	油库周边无组织3#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m ³	2019-09-27	0.35	

忻州市	山西漳电同华发电有限公司	无组织	油库周边无组织4#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-27	0.37	
	山西漳电同华发电有限公司	无组织	厂界1#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-27	0.45	
	山西漳电同华发电有限公司	无组织	厂界2#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-27	0.32	
	山西漳电同华发电有限公司	无组织	厂界3#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-27	0.34	
忻州市	神华神东电力山西河曲发电有限公司	无组织	厂界无组织1#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-26	0.35	
	神华神东电力山西河曲发电有限公司	无组织	厂界无组织2#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-26	0.35	
	神华神东电力山西河曲发电有限公司	无组织	厂界无组织3#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-26	0.36	
忻州市	神华神东电力山西河曲发电有限公司	无组织	储油罐周边无组织1#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-26	0.42	
	神华神东电力山西河曲发电有限公司	无组织	储油罐周边无组织2#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-26	0.40	
	神华神东电力山西河曲发电有限公司	无组织	储油罐周边无组织3#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-26	0.38	
	神华神东电力山西河曲发电有限公司	无组织	储油罐周边无组织4#	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	4.0	mg/m3	2019-09-26	0.37	
	忻州市安康医疗废物处置中心	废气	CF1380型医疗垃圾热解气化焚烧炉出口	苯乙烯	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	18	mg/m3	2019-07-23	0	

忻州市	忻州市安康医疗废物处置中心	废气	CF1380型医疗垃圾热解气化焚烧炉出口	二甲二硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.2	mg/m ³	2019-07-23	0	
	忻州市安康医疗废物处置中心	废气	CF1380型医疗垃圾热解气化焚烧炉出口	二硫化碳	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	4.2	mg/m ³	2019-07-23	0.005	
	忻州市安康医疗废物处置中心	废气	CF1380型医疗垃圾热解气化焚烧炉出口	甲硫醇	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.12	mg/m ³	2019-07-23	0	
	忻州市安康医疗废物处置中心	废气	CF1380型医疗垃圾热解气化焚烧炉出口	甲硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.90	mg/m ³	2019-07-23	0	
	忻州市安康医疗废物处置中心	废气	CF1380型医疗垃圾热解气化焚烧炉出口	三甲胺	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5	mg/m ³	2019-07-23	0	
	忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界1#	苯乙烯	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	5.0	mg/m ³	2019-07-23	<0.0015	
	忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界1#	二甲二硫	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	
	忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界1#	二硫化碳	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	3.0	mg/m ³	2019-07-23	0.213	

忻州市

忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界1#	甲硫醇	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.007	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界1#	甲硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.07	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界1#	三甲胺	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.08	mg/m ³	2019-07-23	<0.0025	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界2#	苯乙烯	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	5.0	mg/m ³	2019-07-23	<0.0015	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界2#	二甲二硫	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界2#	二硫化碳	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	3.0	mg/m ³	2019-07-23	0.358	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界2#	甲硫醇	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.007	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界2#	甲硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.07	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界2#	三甲胺	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.08	mg/m ³	2019-07-23	<0.0025	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界3#	苯乙烯	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	5.0	mg/m ³	2019-07-23	<0.0015	
忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界3#	二甲二硫	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	

	忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界3#	二硫化碳	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	3.0	mg/m ³	2019-07-23	0.219	
忻州市	忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界3#	甲硫醇	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.007	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	
	忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界3#	甲硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.07	mg/m ³	2019-07-23	<0.001	
	忻州市安康医疗废物处置中心	无组织	厂界3#	三甲胺	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.08	mg/m ³	2019-07-23	<0.0025	
忻州市	忻州市洁晋发电有限公司	废气	1#75吨焚烧炉	苯乙烯	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	104	mg/m ³	2019-07-25	0	
	忻州市洁晋发电有限公司	废气	1#75吨焚烧炉	二甲二硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	7.0	mg/m ³	2019-07-25	0	
	忻州市洁晋发电有限公司	废气	1#75吨焚烧炉	二硫化碳	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	43	mg/m ³	2019-07-25	0.044	
	忻州市洁晋发电有限公司	废气	1#75吨焚烧炉	甲硫醇	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.69	mg/m ³	2019-07-25	0	
	忻州市洁晋发电有限公司	废气	1#75吨焚烧炉	甲硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	5.2	mg/m ³	2019-07-25	0	
	忻州市洁晋发电有限公司	废气	1#75吨焚烧炉	三甲胺	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	15	mg/m ³	2019-07-25	0	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界1#	苯乙烯	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	5.0	mg/m ³	2019-07-25	<0.0015	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界1#	二甲二硫	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06	mg/m ³	2019-07-25	<0.001	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界1#	二硫化碳	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	3.0	mg/m ³	2019-07-25	0.111	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界1#	甲硫醇	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.007	mg/m ³	2019-07-25	<0.001	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界1#	甲硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.07	mg/m ³	2019-07-25	<0.001	

	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界1#	三甲胺	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.08	mg/m3	2019-07-25	<0.0025	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界2#	苯乙烯	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	5.0	mg/m3	2019-07-25	<0.0015	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界2#	二甲二硫	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06	mg/m3	2019-07-25	<0.001	
忻州市	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界2#	二硫化碳	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	3.0	mg/m3	2019-07-25	0.096	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界2#	甲硫醇	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.007	mg/m3	2019-07-25	<0.001	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界2#	甲硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.07	mg/m3	2019-07-25	<0.001	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界2#	三甲胺	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.08	mg/m3	2019-07-25	<0.0025	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界3#	苯乙烯	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	5.0	mg/m3	2019-07-25	<0.0015	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界3#	二甲二硫	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06	mg/m3	2019-07-25	<0.001	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界3#	二硫化碳	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	3.0	mg/m3	2019-07-25	0.073	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界3#	甲硫醇	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.007	mg/m3	2019-07-25	<0.001	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界3#	甲硫醚	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.07	mg/m3	2019-07-25	<0.001	
	忻州市洁晋发电有限公司	无组织	厂界3#	三甲胺	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.08	mg/m3	2019-07-25	<0.0025	
		忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	厂界无组织2#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m3	2019-07-09	<0.0015
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	厂界无组织2#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m3	2019-07-09	0.006	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	1#焦炉炉顶机侧1	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m3	2019-07-09	0.03	

忻州市	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	2#焦炉炉顶机侧1	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-07-09	0.03	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	厂界无组织1#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-07-09	<0.0015	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	厂界无组织1#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-07-09	0.006	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	厂界无组织3#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-07-09	<0.0015	
忻州市	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	厂界无组织3#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-07-09	0.006	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	1#焦炉炉顶机侧2	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-07-09	0.09	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	1#焦炉炉顶焦侧3	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-07-09	0.05	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	1#焦炉炉顶焦侧4	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-07-09	0.07	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	2#焦炉炉顶机侧2	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-07-09	0.05	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	2#焦炉炉顶焦侧3	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-07-09	0.04	
	忻州市鑫宇煤炭气化有限公司	无组织	2#焦炉炉顶焦侧4	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-07-09	0.06	

临汾市	山西中条山新型建材有限公司	废气	窑头排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-23	5.2	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	圆堆出料1#皮带排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-20	7.8	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	烘干机排气筒	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	300	mg/m ³	2019-09-20	122.9	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	烘干机排气筒	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	400	mg/m ³	2019-09-20	39.9	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	烘干机排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-20	13.8	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	窑尾排气筒	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m ³	2019-09-23	0.91	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	窑尾排气筒	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-09-23	71.7	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	窑尾排气筒	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-09-23	7.2	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	窑尾排气筒	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-09-23	0.34	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	窑尾排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-23	3.6	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	圆堆来料1#皮带排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-20	6.2	

临汾市	山西中条山新型建材有限公司	废气	石灰石破碎排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-20	5.7	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	水泥磨排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-20	9.0	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	5#水泥库顶排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-20	7.2	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	水泥散装车排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-20	7.8	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	包装装车2#排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-20	6.5	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	包装机排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-20	8.1	
	山西中条山新型建材有限公司	废气	煤粉制备排气筒	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-20	7.2	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	电厂烟囱排气筒	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m ³	2019-09-24	29.9	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	电厂烟囱排气筒	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	35	mg/m ³	2019-09-24	16.5	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	电厂烟囱排气筒	林格曼黑度	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	1	级	2019-09-24	<1	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	电厂烟囱排气筒	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	5	mg/m ³	2019-09-24	3.1	

临汾市	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	焦炉脱硫脱硝净化设施	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m ³	2019-09-24	31.7	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	焦炉脱硫脱硝净化设施	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-24	7.5	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	焦炉脱硫脱硝净化设施	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-24	7.5	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	1#捣固装煤除尘排气筒	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	70	mg/m ³	2019-09-24	13.0	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	1#捣固装煤除尘排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-24	10.2	
临汾市	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	拦焦除尘车排气筒	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-24	16.0	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	拦焦除尘车排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-24	23.8	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	精煤破碎除尘器排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-25	8.3	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	B111煤转运排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-24	7.7	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	101转运站排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-24	8.0	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	102转运站排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-24	8.2	

	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	103转运站排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-24	6.2	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	2#捣固装煤除尘排气筒	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	70	mg/m ³	2019-09-24	19.1	
	曲沃县闽光焦化有限责任公司	废气	2#捣固装煤除尘排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-24	16.4	
临汾市	山西立恒钢铁集团股份有限公司	废气	混铁炉排气筒	颗粒物	炼钢工业大气污染物排放标准	GB28664-2012	15	mg/m ³	2019-09-26	7.6	
	山西立恒钢铁集团股份有限公司	废气	线材生产线热处理排气筒	氮氧化物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	300	mg/m ³	2019-09-27	72.4	
	山西立恒钢铁集团股份有限公司	废气	线材生产线热处理排气筒	二氧化硫	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	150	mg/m ³	2019-09-27	77.7	
	山西立恒钢铁集团股份有限公司	废气	线材生产线热处理排气筒	颗粒物	轧钢工业大气污染物排放标准	GB28665-2012	15	mg/m ³	2019-09-27	5.5	
	山西立恒钢铁集团股份有限公司	废气	转炉三次烟气排气筒	颗粒物	炼钢工业大气污染物排放标准	GB28664-2012	15	mg/m ³	2019-09-26	13.3	
	山西立恒钢铁集团股份有限公司	废气	1#烧结机尾排气筒	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m ³	2019-09-26	3.3	
	山西立恒钢铁集团股份有限公司	废气	1#烧结机头排气筒	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m ³	2019-09-26	189	
	山西立恒钢铁集团股份有限公司	废气	1#烧结机头排气筒	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m ³	2019-09-26	16.6	

临汾市	山西立恒钢铁股份有限公司	废气	1#烧结机头排气筒	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m ³	2019-09-26	1.10	
	山西立恒钢铁股份有限公司	废气	1#烧结机头排气筒	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-09-26	6.9	
	山西立恒钢铁股份有限公司	废气	2#高炉矿槽排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-09-26	8.0	
	山西立恒钢铁股份有限公司	废气	2#高炉出铁场排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-09-26	7.8	
	山西立恒钢铁股份有限公司	废气	2#高炉热风炉排气筒	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m ³	2019-09-27	68.2	
	山西立恒钢铁股份有限公司	废气	2#高炉热风炉排气筒	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m ³	2019-09-27	23.5	
	山西立恒钢铁股份有限公司	废气	2#高炉热风炉排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-09-27	5.2	
	山西立恒钢铁股份有限公司	废气	转炉二次烟气排气筒	颗粒物	炼钢工业大气污染物排放标准	GB28664-2012	15	mg/m ³	2019-09-26	3.5	
临汾市	山西立恒焦化有限公司	废气	2#燃气轮组排气筒	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-09-12	36.5	
	山西立恒焦化有限公司	废气	2#燃气轮组排气筒	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	35	mg/m ³	2019-09-12	3.3	
	山西立恒焦化有限公司	废气	2#燃气轮组排气筒	林格曼黑度	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	1	级	2019-09-12	<1	
	山西立恒焦化有限公司	废气	2#燃气轮组排气筒	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	5	mg/m ³	2019-09-12	2.0	
	山西立恒焦化有限公司	废气	焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m ³	2019-09-17	102.5	

	山西立恒焦化有限公司	废气	焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-17	17.4	
	山西立恒焦化有限公司	废气	焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-17	4.9	
	山西立恒焦化有限公司	废气	3#燃气轮组排气筒	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	50	mg/m ³	2019-09-12	44.5	
临汾市	山西立恒焦化有限公司	废气	3#燃气轮组排气筒	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	35	mg/m ³	2019-09-12	17.2	
	山西立恒焦化有限公司	废气	3#燃气轮组排气筒	林格曼黑度	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	1	级	2019-09-12	<1	
	山西立恒焦化有限公司	废气	3#燃气轮组排气筒	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	5	mg/m ³	2019-09-12	2.1	
	山西立恒焦化有限公司	废气	1#装煤推焦除尘器	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-17	7.4	
	山西立恒焦化有限公司	废气	1#装煤推焦除尘器	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-17	9.0	
	山西立恒焦化有限公司	废气	2#装煤推焦除尘器	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-18	15.0	
	山西立恒焦化有限公司	废气	2#装煤推焦除尘器	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-18	17.7	
	山西立恒焦化有限公司	废气	干熄焦地面除尘站	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	80	mg/m ³	2019-09-18	56.0	
	山西立恒焦化有限公司	废气	干熄焦地面除尘站	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-18	14.8	
	山西立恒焦化有限公司	废气	1#转运站除尘器	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-18	6.2	
	山西立恒焦化有限公司	废气	2#转运站除尘器	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-18	12.0	
	山西立恒焦化有限公司	废气	5#转运站除尘器	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-18	6.1	
	山西立恒焦化有限公司	废气	2#转运站除尘器	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-18	12.8	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶机侧2#	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	2.0	mg/m ³	2019-09-18	0.87	

	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶机侧2#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-09-18	0.48	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶机侧2#	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	2.5	mg/m ³	2019-09-18	2.05	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶机侧2#	硫化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.1	mg/m ³	2019-09-18	0.037	
临汾市	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶机侧1#	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	2.0	mg/m ³	2019-09-18	0.70	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶机侧1#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-09-18	0.25	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶机侧1#	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	2.5	mg/m ³	2019-09-18	2.02	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶机侧1#	硫化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.1	mg/m ³	2019-09-18	0.040	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶焦侧1#	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	2.0	mg/m ³	2019-09-18	1.42	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶焦侧1#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-09-18	0.50	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶焦侧1#	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	2.5	mg/m ³	2019-09-18	2.08	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶焦侧1#	硫化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.1	mg/m ³	2019-09-18	0.047	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶焦侧2#	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	2.0	mg/m ³	2019-09-18	0.91	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶焦侧2#	苯可溶物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.6	mg/m ³	2019-09-18	0.48	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶焦侧2#	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	2.5	mg/m ³	2019-09-18	2.12	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	焦炉炉顶焦侧2#	硫化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.1	mg/m ³	2019-09-18	0.042	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界1#	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.2	mg/m ³	2019-09-12	0.13	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界1#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-09-12	0.0132	

	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界1#	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.25	mg/m ³	2019-09-12	0.106	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界1#	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.50	mg/m ³	2019-09-12	0.028	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界1#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-09-12	0.010	
临汾市	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界1#	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-09-12	0.450	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界1#	硫化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.01	mg/m ³	2019-09-12	0.007	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界1#	氰化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.024	mg/m ³	2019-09-12	0.011	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界2#	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.2	mg/m ³	2019-09-12	0.10	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界2#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-09-12	0.0087	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界2#	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.25	mg/m ³	2019-09-12	0.119	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界2#	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.50	mg/m ³	2019-09-12	0.048	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界2#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-09-12	0.012	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界2#	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-09-12	0.233	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界2#	硫化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.01	mg/m ³	2019-09-12	0.008	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界2#	氰化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.024	mg/m ³	2019-09-12	0.010	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界3#	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.2	mg/m ³	2019-09-12	0.12	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界3#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-09-12	0.0062	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界3#	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.25	mg/m ³	2019-09-12	0.114	

	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界3#	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.50	mg/m ³	2019-09-12	0.062	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界3#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-09-12	0.015	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界3#	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-09-12	0.317	
临汾市	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界3#	硫化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.01	mg/m ³	2019-09-12	0.008	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界3#	氰化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.024	mg/m ³	2019-09-12	0.013	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界4#	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.2	mg/m ³	2019-09-12	0.13	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界4#	苯	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.4	mg/m ³	2019-09-12	0.0543	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界4#	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.25	mg/m ³	2019-09-12	0.152	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界4#	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.50	mg/m ³	2019-09-12	0.060	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界4#	酚类	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.02	mg/m ³	2019-09-12	0.014	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界4#	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-09-12	0.217	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界4#	硫化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.01	mg/m ³	2019-09-12	0.006	
	山西立恒焦化有限公司	无组织	厂界4#	氰化氢	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	0.024	mg/m ³	2019-09-12	0.015	
		山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	pH值	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	6.0-9.0	无量纲	2019-09-12	7.30
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	氨氮	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	10	mg/L	2019-09-12	0.156	
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	粪大肠菌群	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	2000	个/L	2019-09-12	790	

临汾市	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	化学需氧量	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	60	mg/L	2019-09-12	4	
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	氯离子	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	250	mg/L	2019-09-12	55.1	
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	锰	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	0.2	mg/L	2019-09-12	0.01	
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	溶解性总固体(全盐类)	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	1000	mg/L	2019-09-12	316	
临汾市	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	铁	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	0.3	mg/L	2019-09-12	0.03	
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	五日生化需氧量	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	10	mg/L	2019-09-12	0.6	
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	浊度	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	5	倍	2019-09-12	0.5	
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	总磷	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	1	mg/L	2019-09-12	0.067	
	山西福瑞鑫污水处理有限公司	废水	废水总排口	总硬度	污水再生利用工程设计规范	GB/T50335-2002	450	mg/L	2019-09-12	142	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-09-12	7.34	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-09-12	0.85	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-09-12	700	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-09-12	5	

临汾市	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-09-12	0.005	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-09-12	2	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-09-12	0.37	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-09-12	0	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-12	0.8	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-12	4	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-12	0.05	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-09-12	3.41	
临汾市	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-12	0.007	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-09-12	0.00026	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-12	0.093	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-12	0.01	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-12	0.0003	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-09-12	0.001	
	曲沃联合净水有限公司	废水	废水总排口	氨氮（NH ₃ -N）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5	mg/L	2019-09-12	0.168	
	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂污水处理设施出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-09-09	7.87	

临汾市	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-09-09	0.52	
	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-09-09	18	
	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-09-09	0.004	
	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-09-09	4	
	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-09-09	0.39	
	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-09	2.6	
	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-09	6	
	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-09	0.05	

临汾市

蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-09-09	13.4	
蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-09	0.005	
蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-09-09	0.00004	
蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-09	0.35	
蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-09	0.0025	
蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-09	0.0004	
蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-09-09	0.00025	
蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-09-09	820	

	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-09-09	0	
临汾市	蒲县城区污水处理厂	废水	污水处理厂 污水处理设施出口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5	mg/L	2019-09-09	0.427	
临汾市	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	煤磨	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-12	8.9	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	窑头	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-12	9.2	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	3#包装机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-12	8.4	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	破碎机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-09-12	8.7	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	水泥烘干磨	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	300	mg/m ³	2019-09-18	91	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	水泥烘干磨	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	400	mg/m ³	2019-09-18	17	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	生料烘干磨、窑尾	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-09-12	45	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	生料烘干磨、窑尾	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-09-12	8	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	生料烘干磨、窑尾	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-09-12	0.78	

	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	生料烘干磨、窑尾	汞及其化合物	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准	GB 30485-2013	0.05	mg/m ³	2019-09-12	0.0025	
	侯马市汇丰建材有限责任公司	废气	生料烘干磨、窑尾	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-09-12	8.2	
临汾市	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-09-16	7.11	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	氨氮 (NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-09-16	0.198	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-09-16	0.74	
临汾市	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-09-16	800	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-09-16	20	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-09-16	0.004	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-09-16	8	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-09-16	0.47	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-09-16	0	

	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-16	5.6	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-09-16	7	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	阴离子表面活性剂	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-16	0.05	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	总氮（以N计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-09-16	17.2	是
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-16	0.006	
临汾市	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-09-16	0.00004	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-09-16	0.17	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-16	0.05	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-09-16	0.0003	
	侯马市政通污水处理有限责任公司	废水	污水处理设施出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-09-16	0.001	
	山西华强钢铁有限公司	废气	高炉出铁场	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-09-23	7.2	
	山西华强钢铁有限公司	废气	高炉矿槽	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-09-23	7.6	

临汾市	山西华强钢铁有限公司	废气	烧结机尾	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	20	mg/m ³	2019-09-23	16.1	
	山西华强钢铁有限公司	废气	热风炉	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m ³	2019-09-23	64	
	山西华强钢铁有限公司	废气	热风炉	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m ³	2019-09-23	41	
	山西华强钢铁有限公司	废气	热风炉	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-09-23	13.1	
	山西华强钢铁有限公司	废气	烧结机头	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m ³	2019-09-23	91	
	山西华强钢铁有限公司	废气	烧结机头	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m ³	2019-09-23	41	
	山西华强钢铁有限公司	废气	烧结机头	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-09-23	22.0	
	山西华强钢铁有限公司	废气	35吨电厂锅炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-23	98	
临汾市	山西华强钢铁有限公司	废气	35吨电厂锅炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-23	40	
	山西华强钢铁有限公司	废气	35吨电厂锅炉	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-23	15.4	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	烧结机头脱硫塔	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m ³	2019-09-12	70.2	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	烧结机头脱硫塔	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m ³	2019-09-12	43.0	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	烧结机头脱硫塔	氟化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	4.0	mg/m ³	2019-09-12	0.85	

临汾市	山西建邦集团铸造有限公司	废气	烧结机头脱硫塔	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m ³	2019-09-12	14.1	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	35吨电厂锅炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-12	36	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	35吨电厂锅炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-12	46	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	35吨电厂锅炉	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-12	13.0	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	35吨电厂锅炉	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-12	<1	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	40吨电厂锅炉	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-09-12	37	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	40吨电厂锅炉	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-09-12	40	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	40吨电厂锅炉	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-09-12	13.4	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	40吨电厂锅炉	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-09-12	<1	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	380热风炉	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m ³	2019-09-12	48	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	380热风炉	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m ³	2019-09-12	20	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	380热风炉	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-09-12	12.8	
临汾市	山西建邦集团铸造有限公司	废气	380出铁厂	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-09-12	8.5	
	山西建邦集团铸造有限公司	废气	380矿槽	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-09-12	8.1	
临汾市	山西平阳重工机械有限责任公司	废水	电镀车间	六价铬	电镀污染物排放标准	GB 21900-2008	0.2	mg/m ³	2019-09-16	0.004	

临汾市	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	1#燃煤锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-09-23	18	
	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	1#燃煤锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-09-23	11	
	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	1#燃煤锅炉	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-09-23	0.0025	
	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	1#燃煤锅炉	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-09-23	4.1	
	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	1#燃煤锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-09-23	<1	
	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	2#燃煤锅炉	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-09-10	43	
	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	2#燃煤锅炉	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-09-10	21	
	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	2#燃煤锅炉	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-09-10	0.0025	

	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	2#燃煤锅炉	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-09-10	3.8	
临汾市	山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司	废气	2#燃煤锅炉	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-09-10	<1	
临汾市	山西寰达实业有限责任公司	废气	装煤	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	70	mg/m ³	2019-09-26	25	
	山西寰达实业有限责任公司	废气	装煤	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-26	5.9	
	山西寰达实业有限责任公司	废气	推焦	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-26	11	
	山西寰达实业有限责任公司	废气	推焦	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-26	6.6	
	山西寰达实业有限责任公司	废气	焦炉	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m ³	2019-09-26	59	
	山西寰达实业有限责任公司	废气	焦炉	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-26	18	
	山西寰达实业有限责任公司	废气	焦炉	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-26	3.7	
	山西寰达实业有限责任公司	废气	焦炉筛分	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-26	6.1	
临汾市	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	锅炉总排口	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-09-19	15.0	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	锅炉总排口	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-09-19	9.0	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	锅炉总排口	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	10	mg/m ³	2019-09-19	4.2	

吕梁市	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	原料8#除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	3.8	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	原料4#除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	7.7	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	原料7#除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	8.4	
吕梁市	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	原料6#除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	4.4	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	入磨1#除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	36.5	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	原料1#除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	3.8	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	原料9#除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	5.1	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	皮带三期(7#)除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	6.7	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	成品库2#除尘器	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	30	mg/m ³	2019-08-30	5.3	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	焙烧炉电除尘器排气筒	氮氧化物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	240	mg/m ³	2019-08-30	275	是
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	焙烧炉电除尘器排气筒	二氧化硫	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	400	mg/m ³	2019-08-30	59	

柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	焙烧炉电除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	39.3	
柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	入磨4#收尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	26.8	
柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	皮带三期(1#)除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	3.4	
柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	皮带三期(2#)除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	34.6	
柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	皮带三期(3#)除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	4.5	
柳林县森泽煤铝有限责任公司	废气	皮带三期(5#)除尘器排气筒	颗粒物	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	50	mg/m ³	2019-08-30	4.2	
柳林县森泽煤铝有限责任公司	无组织	监控点3#	总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100 μm以下)	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	1	mg/m ³	2019-08-29	0.536	
柳林县森泽煤铝有限责任公司	无组织	监控点4#	总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100 μm以下)	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	1	mg/m ³	2019-08-29	0.639	

吕梁市	柳林县森泽煤铝有限责任公司	无组织	监控点5#	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μm以下）	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	1	mg/m ³	2019-08-29	0.845	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	无组织	监控点2#	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μm以下）	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	1	mg/m ³	2019-08-29	0.570	
	柳林县森泽煤铝有限责任公司	无组织	参照点1#	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100 μm以下）	铝工业污染物排放标准	GB 25465-2010	1	mg/m ³	2019-08-29	0.121	
吕梁市	山西福龙煤化有限公司	废气	精煤破碎除尘出口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-08-28	4.6	
	山西福龙煤化有限公司	废气	原煤破碎除尘出口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-08-31	13.5	
	山西福龙煤化有限公司	废气	硫铵除尘出口	氨	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	10	mg/m ³	2019-08-27	5.74	
	山西福龙煤化有限公司	废气	装煤地面除尘站	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	70	mg/m ³	2019-08-31	34	
	山西福龙煤化有限公司	废气	出焦除尘出口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-08-31	8	
山西福龙煤化有限公司	山西福龙煤化有限公司	废气	焦炉尾部脱硫排口	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m ³	2019-09-19	116	
	山西福龙煤化有限公司	废气	焦炉尾部脱硫排口	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-19	29	
	山西福龙煤化有限公司	废气	焦炉尾部脱硫排口	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m ³	2019-09-19	13.4	

吕梁市	山西福龙煤化有限公司	无组织	厂界3	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-08-28	0.458	
	山西福龙煤化有限公司	无组织	厂界5	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-08-28	0.584	
	山西福龙煤化有限公司	无组织	厂界4	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-08-28	0.665	
	山西福龙煤化有限公司	无组织	厂界2	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-08-28	0.412	
	山西福龙煤化有限公司	无组织	厂界1	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	1.0	mg/m ³	2019-08-28	0.121	
吕梁市	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#1锅炉脱硫后净烟气烟道	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-11	32	
	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#1锅炉脱硫后净烟气烟道	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-11	16	
	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#1锅炉脱硫后净烟气烟道	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-11	0.00173	
	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#1锅炉脱硫后净烟气烟道	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	10	mg/m ³	2019-07-11	6.3	
	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#1锅炉脱硫后净烟气烟道	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-11	1	
	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#2锅炉脱硫后净烟气烟道	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-11	36	
吕梁市	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#2锅炉脱硫后净烟气烟道	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-11	15	
	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#2锅炉脱硫后净烟气烟道	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-11	0.00173	

吕梁市	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#2锅炉脱硫后净烟气烟道	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	10	mg/m ³	2019-07-11	6.4	
	山西国际能源集团宏光发电有限公司	废气	#2锅炉脱硫后净烟气烟道	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-11	1	
吕梁市	山西华光发电有限责任公司	废气	3#锅炉废气出口	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-12	46	
	山西华光发电有限责任公司	废气	3#锅炉废气出口	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-12	21	
	山西华光发电有限责任公司	废气	3#锅炉废气出口	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-12	0.003	
	山西华光发电有限责任公司	废气	3#锅炉废气出口	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-12	3.0	
	山西华光发电有限责任公司	废气	3#锅炉废气出口	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-12	1	
	山西华光发电有限责任公司	废气	4#锅炉废气出口	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-12	40	
	山西华光发电有限责任公司	废气	4#锅炉废气出口	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-12	27	
吕梁市	山西华光发电有限责任公司	废气	4#锅炉废气出口	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-12	0.003	
	山西华光发电有限责任公司	废气	4#锅炉废气出口	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-12	2.1	

	山西华光发电 有限责任公司	废气	4#锅炉废气 出口	烟气黑度	山西省燃煤电厂大 气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703- 2018	1	级	2019-07-12	1	
吕梁市	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	pH值	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	9	无量 纲	2019-08-09	7.66	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	氨氮(NH ₃ - N)	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	5	mg/L	2019-08-09	0.346	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	动植物油	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-09	0.43	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	粪大肠菌群 数	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-08-09	800	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	化学需氧量	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-08-09	23	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	六价铬	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-08-09	<0.004	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	色度	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-08-09	4	

吕梁市	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	石油类	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-08-09	0.32	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	烷基汞	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-08-09	<0.01	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	五日生化需 氧量	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-09	3.1	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	悬浮物	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-08-09	7	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	阴离子表面 活性剂 (LAS)	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-09	0.09	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	总氮(以N 计)	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-08-09	3.76	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	总铬	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-09	<0.004	
	山西华光发电 有限责任公司 (柳林县生活 污水处理厂)	废水	处理设施出 口	总汞	城镇污水处理厂污 染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-08-09	<0.00004	

吕梁市	山西华光发电有限责任公司 (柳林县生活污水处理厂)	废水	处理设施出口	总磷(以P计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-08-09	0.16	
	山西华光发电有限责任公司 (柳林县生活污水处理厂)	废水	处理设施出口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-09	0.01	
	山西华光发电有限责任公司 (柳林县生活污水处理厂)	废水	处理设施出口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-08-09	<0.0003	
	山西华光发电有限责任公司 (柳林县生活污水处理厂)	废水	处理设施出口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-08-09	<0.001	
吕梁市	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#石灰石破碎机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-24	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	2#石灰石破碎机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-24	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#水泥窑	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m3	2019-07-24	5.85	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#水泥窑	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m3	2019-07-24	115	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#水泥窑	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m3	2019-07-24	6	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#水泥窑	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m3	2019-07-24	1.29	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#水泥窑	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.05	mg/m3	2019-07-31	0.00227	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#水泥窑	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m3	2019-07-24	12.2	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	2#水泥窑	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m3	2019-07-31	99	

吕梁市	山西华润福龙水泥有限公司	废气	2#水泥窑	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-07-31	5.08	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	2#水泥窑	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-31	6.94	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#立式煤磨机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-23	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	2#立式煤磨机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-23	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#冷却机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-25	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	2#冷却机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-25	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	2#25输送斜槽	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-23	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	2#水泥磨	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-25	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#包装机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-23	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	废气	1#散装装车机	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-23	0	
	山西华润福龙水泥有限公司	无组织	厂界	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	1.0	mg/m ³	2019-07-25	0.71	
	山西华润福龙水泥有限公司	无组织	厂界	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.5	mg/m ³	2019-07-25	0.439	
吕梁市	山西柳林电力有限责任公司	废气	1#机组脱硫后净烟气烟道	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-17	33	
	山西柳林电力有限责任公司	废气	1#机组脱硫后净烟气烟道	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-17	18	
	山西柳林电力有限责任公司	废气	1#机组脱硫后净烟气烟道	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-17	0.00218	

吕梁市	山西柳林电力有限责任公司	废气	1#机组脱硫后净烟气烟道	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-17	3.7	
	山西柳林电力有限责任公司	废气	1#机组脱硫后净烟气烟道	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-17	1	
	山西柳林电力有限责任公司	废气	2#机组脱硫后净烟气烟道	氮氧化物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	50	mg/m ³	2019-07-17	11	
	山西柳林电力有限责任公司	废气	2#机组脱硫后净烟气烟道	二氧化硫	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	35	mg/m ³	2019-07-17	21	
	山西柳林电力有限责任公司	废气	2#机组脱硫后净烟气烟道	汞及其化合物	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	0.03	mg/m ³	2019-07-17	0.00225	
	山西柳林电力有限责任公司	废气	2#机组脱硫后净烟气烟道	烟尘	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	5	mg/m ³	2019-07-17	3.8	
	山西柳林电力有限责任公司	废气	2#机组脱硫后净烟气烟道	烟气黑度	山西省燃煤电厂大气污染物排放标准 [地标]	DB14/T 1703-2018	1	级	2019-07-17	1	
吕梁市	山西桃园东义水泥有限公司	废气	石灰石破碎烟气排放口DA001	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-26	8.8	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	石灰石入调配库皮带、石灰石中转除尘系统出口DA002	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-26	7.5	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	砂岩破碎除尘系统出口DA003	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-26	7.8	

吕梁市	山西桃园东义水泥有限公司	废气	原料卸车坑皮带输送除尘系统出口DA004	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-27	7.5	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	入调配库皮带输送除尘系统出口DA005	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-27	8.4	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	原煤皮带1除尘系统出口DA006	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-26	8.0	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	原煤皮带2除尘系统出口DA007	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-26	7.4	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	生料入均化库提升机除尘系统出口DA010	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-27	7.5	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	入熟料库皮带1除尘系统出口DA011	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-26	7.5	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	散装库顶除尘系统出口DA012	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-27	8.6	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	石灰石库顶除尘系统出口DA013	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-25	8.7	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	砂岩库顶除尘系统出口DA014	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m3	2019-07-25	8.5	

吕梁市	山西桃园东义水泥有限公司	废气	钢渣库顶除尘系统出口DA015	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-25	7.6	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	粉煤灰库顶除尘系统出口DA016	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-25	7.7	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	备用库顶除尘系统出口DA017	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-25	7.4	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	入熟料库皮带2除尘系统出口DA018	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-26	8.2	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	入熟料库皮带3除尘系统出口DA019	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-26	7.9	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	入熟料库皮带4除尘系统出口DA020	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-26	8.3	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	生料入窑提升机除尘系统出口DA021	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-27	7.5	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	回灰提升机除尘系统出口DA022	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-27	7.3	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	均化库顶除尘系统出口DA023	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-27	7.3	

	山西桃园东义水泥有限公司	废气	熟料库顶除尘系统出口DA024	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-27	7.6	
吕梁市	山西桃园东义水泥有限公司	废气	冷却机（窑头）除尘系统出口DA025	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-25	14.5	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	熟料散装库顶1除尘系统出口DA026	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-25	8.2	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	熟料散装库顶2除尘系统出口DA027	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-27	7.6	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	回转窑窑尾处理设施出口DA028	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	8	mg/m ³	2019-07-25	1.83	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	回转窑窑尾处理设施出口DA028	氮氧化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	320	mg/m ³	2019-07-25	242.0	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	回转窑窑尾处理设施出口DA028	二氧化硫	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	100	mg/m ³	2019-07-25	14.0	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	回转窑窑尾处理设施出口DA028	氟化物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	3	mg/m ³	2019-07-25	0.81	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	回转窑窑尾处理设施出口DA028	汞及其化合物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.05	mg/m ³	2019-07-25	0.00162	

	山西桃园东义水泥有限公司	废气	回转窑窑尾处理设施出口DA028	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-25	7.6	
	山西桃园东义水泥有限公司	废气	球磨机煤磨1除尘系统出口DA008	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	20	mg/m ³	2019-07-26	12.7	
吕梁市	山西桃园东义水泥有限公司	废气	煤粉仓除尘系统出口DA009	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	10	mg/m ³	2019-07-26	7.3	
	山西桃园东义水泥有限公司	无组织	无组织监测点	氨	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	1.0	mg/m ³	2019-07-25	0.54	
	山西桃园东义水泥有限公司	无组织	无组织监测点	颗粒物	水泥工业大气污染物排放标准	GB4915-2013	0.5	mg/m ³	2019-07-25	0.243	
吕梁市	中阳县聚星铁业有限公司	废气	高炉矿槽、出铁场、配料除尘器排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-08-12	7.5	
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	热风炉排气筒	氮氧化物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	300	mg/m ³	2019-08-12	165	
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	热风炉排气筒	二氧化硫	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	100	mg/m ³	2019-08-12	46	
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	热风炉排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	15	mg/m ³	2019-08-12	10.6	
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	原料破碎、筛分除尘器排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-08-12	8.8	
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	燃气锅炉排气筒(10吨)	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	150	mg/m ³	2019-08-12	120	

	中阳县聚星铁业有限公司	废气	燃气锅炉排气筒(10吨)	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	50	mg/m ³	2019-08-12	35	
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	燃气锅炉排气筒(10吨)	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	20	mg/m ³	2019-08-12	14.0	
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	燃气锅炉排气筒(10吨)	林格曼黑度	锅炉大气污染物排放标准	GB13271-2014	1	级	2019-08-12	<1	
	中阳县聚星铁业有限公司	无组织	炼铁车间无组织	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	5.0	mg/m ³	2019-08-12	1.92	
吕梁市	中阳县聚星铁业有限公司	无组织	厂界	颗粒物	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1.0	mg/m ³	2019-08-12	0.841	
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	高炉矿槽、出铁场、配料除尘器排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-08-12		
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	高炉矿槽、出铁场、配料除尘器排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-08-12		
	中阳县聚星铁业有限公司	废气	高炉矿槽、出铁场、配料除尘器排气筒	颗粒物	炼铁工业大气污染物排放标准	GB28663-2012	10	mg/m ³	2019-08-12		
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	pH值	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	6-9	无量纲	2019-07-28	7.78	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	氨氮(NH ₃ -N)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	5;8	mg/L	2019-07-28	0.120	

吕梁市	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	动植物油	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-28	0.06	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	粪大肠菌群数	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1000	个/L	2019-07-28	250	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	化学需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	50	mg/L	2019-07-28	11	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	六价铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.05	mg/L	2019-07-28	0.004	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	色度	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	30	倍	2019-07-28	4	
吕梁市	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	石油类	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	1	mg/L	2019-07-28	0.06	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	烷基汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0	mg/L	2019-07-28	0	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	五日生化需氧量	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-28	0.9	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	悬浮物	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	10	mg/L	2019-07-28	6	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	阴离子表面活性剂(LAS)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-28	0.086	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	总氮(以N计)	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	15	mg/L	2019-07-28	13.2	

	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	总铬	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-28	0.004	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	总汞	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.001	mg/L	2019-07-28	0.00004	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	总磷（以P计）	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.5	mg/L	2019-07-28	0.153	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	总铅	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-28	0.01	
	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	总砷	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.1	mg/L	2019-07-28	0.000523	
吕梁市	交口县清环污水处理有限责任公司	废水	总排口	总镉	城镇污水处理厂污染物排放标准	GB 18918-2002	0.01	mg/L	2019-07-28	0.0012	
	交口县天马能源实业有限公司	废气	2×75吨自备电厂烟囱出口	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m3	2019-07-24	14	
	交口县天马能源实业有限公司	废气	2×75吨自备电厂烟囱出口	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	35	mg/m3	2019-07-24	16	
	交口县天马能源实业有限公司	废气	2×75吨自备电厂烟囱出口	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	5	mg/m3	2019-07-24	3.0	
	交口县天马能源实业有限公司	废气	烧结机头废气排放口	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m3	2019-07-26	59	
吕梁市	交口县天马能源实业有限公司	废气	烧结机头废气排放口	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m3	2019-07-26	28.3	

	交口县天马能源实业有限公司	废气	烧结机头废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m3	2019-07-26	7.6	
	交口县天马能源实业有限公司	废气	焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m3	2019-07-24	128	
	交口县天马能源实业有限公司	废气	焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m3	2019-07-24	19	
	交口县天马能源实业有限公司	废气	焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m3	2019-07-24	5.8	
吕梁市	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	烧结机头废气排放口	氮氧化物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	300	mg/m3	2019-07-25	187	
	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	烧结机头废气排放口	二氧化硫	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	180	mg/m3	2019-07-25	116	
	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	烧结机头废气排放口	颗粒物	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准	GB28662-2012	40	mg/m3	2019-07-25	6.0	
	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	焦炉烟囱	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	150	mg/m3	2019-07-25	97	
	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	焦炉烟囱	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m3	2019-07-25	17	
吕梁市	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	焦炉烟囱	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	15	mg/m3	2019-07-25	5.2	
	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	90吨自备电厂废气排放口	氮氧化物	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	100	mg/m3	2019-07-26	13	

吕梁市	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	90吨自备电厂废气排放口	二氧化硫	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	35	mg/m ³	2019-07-26	8	
	交口县旺庄生铁有限责任公司	废气	90吨自备电厂废气排放口	烟尘	火电厂大气污染物排放标准	GB13223-2011	5	mg/m ³	2019-07-26	4.4	
吕梁市	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化二期工程）	废气	尾气脱硫排气筒	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	500	mg/m ³	2019-09-06	49	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化二期工程）	废气	尾气脱硫排气筒	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-09-06	24	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化二期工程）	废气	尾气脱硫排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-06	22.9	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化二期工程）	废气	备煤除尘排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-09	21.9	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化二期工程）	废气	管式炉排气筒	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m ³	2019-09-06	162	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化二期工程）	废气	管式炉排气筒	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m ³	2019-09-06	26	
吕梁市	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化二期工程）	废气	管式炉排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m ³	2019-09-06	22.8	

吕梁市	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化一期工程）	废气	尾气脱硫排气筒	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m3	2019-09-06	41	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化一期工程）	废气	尾气脱硫排气筒	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m3	2019-09-06	36	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化一期工程）	废气	尾气脱硫排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m3	2019-09-06	22.4	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化一期工程）	废气	备煤除尘排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m3	2019-09-06	20.2	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化一期工程）	废气	管式炉排气筒	氮氧化物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	200	mg/m3	2019-09-06	54	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化一期工程）	废气	管式炉排气筒	二氧化硫	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	50	mg/m3	2019-09-06	18	
	山西楼东俊安煤气化有限公司（焦化一期工程）	废气	管式炉排气筒	颗粒物	炼焦化学工业污染物排放标准	GB 16171-2012	30	mg/m3	2019-09-06	22.3	